

# Příloha 1

Dislokace			Prostředí																				
1	2		4																	5	6	9	
místnost číslo	název místnosti		ČSN 33 2000-5-51 ed. 3																				
			teplota	voda	tělesa	korozí	ráz	vibrace	plísň	živočiš	elmag		osoby	země	unik	látky		materiál	budova				poznámka
			AB	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM		BA	BC	BD	BE		CA	CB				
			AB	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM		BA	BC	BD	BE		CA	CB			PROSTŘEDÍ	
101	Chodba se schodištěm	172,09	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	
102	Truhláři	441,54	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ	
103	Strojovna	279,90	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ	
104	Instalatéři	248,45	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ	
105	Malíři a natěrači	122,65	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ	
106	Filtrační jednotka	15,18	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ	
107	WC	15,47	5	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
108	WC	11,45	5	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
109	Úklid	2,27	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	
110	WC	4,08	5	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
111	WC	24,37	5	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
112	WC	4,08	5	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
113	WC	1,32	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	