



Váš dopis.:

Ze dne:

Naše zn.: 2016-O-KRM

Vyřizuje: Milan Král

Tel./fax: 377 180 417

Mobil: 739 540 541

E-mail: milan.kral@plzenskateplarenska.cz

Datum: 7.11.2016

Statika - Dynamika s.r.o..

Ing. Miroslav Poláček

Orlí 7

602 00 Brno

VÝSTAVBA NOVÉ HALY ODBORNÉHO VÝCVIKU SOU STAVEBNÍ PLZEŇ – VYJÁDŘENÍ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vážený pane Poláčku,

Plzeňská teplárenská, a.s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2760/1 prověřila navýšení tepelného výkonu o cca 53 kW vlivem výstavby nové haly odborného výcviku v areálu SOU Stavební Plzeň, Borská 55 na parc.č. 8477, 8478/1, 8476/6, 8546/4, 8546/8, 8459/4, 8475/1, 8476/1 k.ú. Plzeň a dospěla k závěru, že kapacita tepelné sítě je dostatečná a navýšení tepelného výkonu je možné

Plzeňská teplárenská, a.s. zároveň dodává, že nemá připomínky k předložené dokumentaci pro stavební povolení.

Toto vyjádření je vydáváno na základě dostupných informací k datu 14.11.2016 a je platné do 30.6.2017. Po tomto termínu Vás žádáme o opětovný dotaz ohledně výše zmíněného objektu.

S pozdravem



MILAN KRÁL

Referent oddělení obchodu

Plzeňská teplárenská, a.s.

 **PLZEŇSKÁ
TEPLÁRENSKÁ, a.s.**
OBCHOD
Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
IČ: 49790480 DIČ: CZ49790480