



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3	
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 5
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	00497061
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“)	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P17V00000345

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

1. Znění dotazu:

Jaký je charakter prachu (maximální výbuchový tlak, výbuchová konstanta)? (Pro stanovení tlakové odolnosti filtru a velikosti odlehčovacích membrán).

Odpověď k dotazu č.1:

Rozbor prachu a pilin nebyl proveden. Pro návrh tlakové odolnosti a odlehčovacích membrán je brán nejnepříznivější stav pro zpracování dřevní hmoty.

2. Znění dotazu:

Jaké množství odprašků se jedná (l/min, Kg/min)? (pro stanovení výpočtu výkonu rotačního podavače a dopravníku).

Odpověď k dotazu č. 2:

Max. výkon 0,5 m3/hod. Nemusí být vynášení zařízení ani rotační podavač, je možno nahradit výpad pilin do těsného sběrného kontejneru objemu 0,5 m3.

3. Znění dotazu:

Můžete poskytnout dokumentaci posouzení vnějších vlivů prostředí (DPVV) a dokumentaci o ochraně proti výbuchu (DOPV)?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/52/CN/17

Č.j. 3454/17/CN

Odpověď k dotazu č. 3:

DPVV zpracoval elektrikář, DOPV zpracovává provozovatel před uvedením do provozu.

4. Znění dotazu:

Cituji z PD: „Z násypky filtrační jednotky je odloučený prach pomocí šnekového dopravníku hrnut do rotačního podavače, odkud piliny padají do zakrytého kontejneru.“ Pokud je tomu tak, kolik podavačů bude potřeba?

Odpověď k dotazu č. 4:

Jeden nebo viz bod 2 žádny.

5. Znění dotazu:

Jaká je velikost klapek (souvisí s transportní rychlostí v potrubí)?

Odpověď k dotazu č. 5:

Pokud se jedná o požární klapku, tak DN 450 mm. Na odsávacích větvích jsou šoupátka dimenze stejné jako přípojka ke strojům.

V Plzni dne 30. 10. 2017

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň