



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 5
SÍDLLO:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	00497061
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“)	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P17V00000345

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

1. Znění dotazu:

Ve výkazu výměr položka č. 138, 142, 143 a také ve výpisu vnějších oken a dveří je v popisu plastová okna a sestavy protipožární. Prosím o upřesnění. Plastová okna se nevyrábí s požární odolností.

Odpověď k dotazu č.1:

Položka č. 138 – sestava OE03, jedná se plastovou sestavu, kde dveře sestavy musí být osazeny panikovým kováním/panikovou klikou. Sestava jako taková protipožární není, chyba v popisu položky. Položky č. 142,143 - okna OI01 A OI02, došlo k chybě popisu jak u položky rozpočtu, tak u výpisu. Okna musejí být hliníková, požadovaná požární odolnost je ve výpise popsána EI 15.

2. Znění dotazu:

Položka č. 147 v zámečnických konstrukcích – D + M ocelová konstrukce s výplní z bezpečnostním sklem 6000 x 590 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD). Není ani ve výpisu zámečnických a ostatních konstrukcí. Prosím o určení, kde se nachází.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/52/CN/17

Č.j. 3461/17/CN

Odpověď k dotazu č. 2:

Položka č. 147 - jedná se o zasklení dvou markýz nad vstupními vraty, popis naleznete ve výkresu D.1.1.2-03 půdorys střechy. Popis položky ve výkaze má chybu v druhém rozměru. Rozměr má být 6000 x 3025 mm.

V Plzni dne 31. 10. 2017

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň