



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5	
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 5
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	00497061
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“)	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P17V00000345

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

1. Zadavatel dosud obdržel několik žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění dotazů je vždy neprodleně zveřejněno (Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až č. 4). Vzhledem ke skutečnosti, že vysvětlované záležitosti současně ovlivní popis položky v soupisu prací, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace, **zadavatel poskytuje aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr s upravenými položkami ve znění Vysvětlení ZD. Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce použít toto aktualizované znění soupisu prací a výkazu výměr.** Aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr je Přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Zadavatel z výše uvedeného důvodu v souladu s § 99 odst. 2 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, aby byla poskytnuta dostatečná lhůta pro zpracování vysvětlujících informací do aktualizovaného soupisu prací.

Úpravy, které byly provedeny v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace, nerozšiřují okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Nabídky musí být podány nejpozději do 23. 11. 2016 do 10.00 hod.

(způsob a místo pro podání nabídek je uvedeno v zadávací dokumentaci a nemění se)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/52/CN/17

Č.j. 3510/17/CN

2. Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění dotazu:

Prosím o upřesnění opláštění z polykarbonátu v obvodové stěně, dle PD v požadované požární odolnosti EI 15 DP3. Polykarbonát nesplňuje požární odolnost.

Odpověď:

Stěna z PIR panelů musí splňovat požadavek EI 15 DP3. Panely z polykarbonátu dle PBŘ nemají určený požadavek.

V Plzni dne 03. 11. 2017

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň