



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 5
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	00497061
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“)	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P17V00000345

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

1. Znění dotazu:

VV položka č.3

Kabelový kanál dvoukomorový rozměr 200x100mm délka 65m.

Prosím o výrobce typu kanálu od projektanta elektro. Kanály do podlah jsem našel s rozměry výšky max. 48mm nejsou otevírací a je k nim zapotřebí rozbočovacích krabic.

Odpověď k dotazu č.1:

Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce musí být v souladu se zák. 134/2016 Sb. a Vyhláškou č. 169/2016 Sb., zadavatel ani zpracovatel projektové dokumentace nemůže poskytnout informace o konkrétním výrobci či dodavateli.

K uvedenému požadavku zpracovatel projektové dokumentace poskytuje následující vysvětlení:

U položky č.3 ve VV elektra se nejedná o stejný kanál s rozměry 200x100 mm, který je vykázan ve VV D.1.1 – Hala - pod položkami 156,157,158.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Sp. zn. CN/52/CN/17

Č.j. 3520/17/CN

Tato položka obsahuje odbočné kanály v podlaze od hlavních tras. Odbočné trasy jsou zality v betonu, nejsou otvíravé. Tyto odbočky mohou být vedeny v dvoukomorovém kanálu o rozměru 190 x 48 mm, nebo mohou být tyto odbočky vedeny ve flexi trubce. Jedná se převážně o trasy připojení strojních zařízení.

V Plzni dne 06. 11. 2017

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň