



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7	
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 5
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	00497061
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“)	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P17V00000345

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Odpovědi na předmětné otázky zpracoval zpracovatel projektové dokumentace.

Žádost účastníka zadávacího řízení:

„Poprosím o upřesnění ZD týkající se 2ks průmyslových sekčních vrat. Naši dodavatelé nás upozornili na následující:“ (viz následující dotazy a odpovědi)

Znění dotazu č. 1:

„Materiál – v PBŘ jsou popisovány ocelová vrata a ve výpisu prvků a VV hliníková – prosím o upřesnění materiálu.“

Odpověď k dotazu č. 1:

Materiál křídlo vrat: hliníkové trubkové profily

Materiál povrch vrat: hliník s nástřikem RAL 9002

Prosklení je v hliníkovém zasklívacím rámu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/52/CN/17

Č.j. 3596/17/CN

Znění dotazu č. 2:

„Ve výpisu a ve VV je uveden požadavek na požární odolnost (protipožární), poprosím, upřesněte tento požadavek.“

Odpověď k dotazu č. 2:

Požadavek na požární odolnost je dán dveřmi s panikovým kováním/panikovou klikou, dveře jako takové nemají další požadavek dle PBR.

Znění dotazu č. 3:

Ve vratech jsou umístěny dveře – úniková cesta. Standardně se únikové dveře neintegrují do vrat. Jak se budou tyto dveře vysouvat pod stropní konstrukci?

Odpověď k dotazu č. 3:

Jedná se o standardní řešení. Dveře jsou součástí vrat (jednotlivých lamel) a vysouvají se společně s raty. Dveře jsou integrovány bez vysokého prahu, výška soklu pevné části je 750 mm. Dveře mají světlou průchozí výšku 940 mm. Světla výška průchozích dveří vůči rastru je 2182 mm.

Znění dotazu č. 4:

Umístění pohonu a řetězu přímo na vratech – poprosím o upřesnění požadavku.

Odpověď k dotazu č. 4:

Umístění pohonu je dáno dodavatelem vrat. Druh kování pro vrata je normální do tvaru „L“, kde se vrata zasouvají pod strop do délky vrat 2500 mm, zbylých 500 mm výšky vrat (při celkovém vysunutí vrat) zůstává skoro za fixní částí. Při ruční obsluze se pro minimální hloubku zasunutí připočítává k výšce rastru 440 mm. Takto postačí prostor chodby (3000 mm) pro vysunutí vrat.

Znění dotazu č. 5:

Celkově by bylo užitečné doplnit bližší specifikaci těchto vrat a jejich funkčnost detailněji popsat

Odpověď k dotazu - připomínce č. 5:

Viz body a popis výše.

V Plzni dne 10. 11. 2017

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň