



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 8

ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 5
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	00497061
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“)	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P17V00000345

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Odpovědi na předmětné otázky zpracoval zpracovatel projektové dokumentace.

Znění dotazu č. 1:

Barva RAL 9002 bude oboustranně nebo jednostranně (v interiéru bílá)? Jak to bude pro venkovní prvky a jak pro vnitřní prvky?

Odpověď k dotazu č. 1:

Po dohodě s investorem bude barva RAL 9002 použita oboustranně.

Znění dotazu č. 2:

Ve výpisu prvků je u venkovních prvků požadavek na součinitel prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a trojsklo. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ jsme však schopni splnit i s dvojsklem. Je možné místo trojskla použít dvojsklo právě za předpokladu dodržení požadovaného U_w ?



Odpověď k dotazu č. 2

Po dohodě s investorem, budou zachována trojskla, která mají lepší tepelné a zvukové vlastnosti. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ byl brán jako minimální požadavek, který musí okna splňovat dle doporučených hodnot ČSN 73 0540-2:2011 v době návrhu, reálně osazovaná okna budou mít v této době lepší vlastnosti.

Znění dotazu č. 3:

U pozice OE3 je poznámka „sestava s požadavky na požární odolnost, dveře opatřené panikovým kováním“. Opět, prvek s požární odolností nejsme schopni nabídnout v provedené plast. Přejete si nacenit provedení hliník? Pokud ano, prosím o dopřesnění požární odolnosti, nebyla specifikována. Panikového kování bude dle ČSN EN 179 nebo dle ČSN EN 1125?

Odpověď k dotazu č. 3

Tato položka byla upřesněna a v rozpočtu upravena v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 31. 10. 2017.

OE03, jedná se plastovou sestavu, kde dveře sestavy musí být osazeny panikovým kováním/panikovou klikou. Sestava jako taková protipožární není.

Panikové kování bude dle ČSN EN 179.

Znění dotazu č. 4:

Jaký má být oceněn počet kusů u položky OE4? Ve výkazu výměr a výpisu prvků jsou 2 kusy, ale ve výkresové dokumentaci jsem našla pouze 1 kus.

Odpověď k dotazu č. 4

Jedná se o chybu v počtu kusu, OE4 je v objektu 1 kus.

S ohledem na tuto chybu v soupisu prací a výkazu výměr Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 je aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr.

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni ve svých nabídkách ocenit tuto variantu soupisu prací a výkazu výměr.

Znění dotazu č. 5:

Ve výpisu prvků je u otevíracích oken poznámka „kování se čtyřpolohovou klikou a manuální tyčové otevírání“. Nemělo by být buď jedno nebo druhé?

Odpověď k dotazu č. 5

Po domluvě s investorem budou okna osazena čtyřpolohovou klikou.

Znění dotazu č. 6:

2 ks průmyslových vrat – k dotazu na požární odolnost uvádíte: „Požadavek na požární odolnost je dán dveřmi s panikovým kováním/panikovou klikou, dveře jako takové nemají další požadavek dle PBŘ“. Chápeme to tak že, že vrata ani dveře nemají požadavek na požární odolnost, ale dveře musí být vybaveny panikovým kováním.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Sp. zn. CN/52/CN/17

Č.j. 3656/17/CN

Odpověď k dotazu č. 6

Ano. Je nutné, aby v případě požáru bylo možné dveřmi uniknout. Celá vrata se budou otevírat v rámci přesunů hmot, pro průchod případně únik slouží integrované dveře osazené panikovou klikou.

V Plzni dne 13. 11. 2017

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň