



Č.	TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	KS	POZNÁMKA
1	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, UMÍSTĚN VE STĚNĚ, pz=30Pa	5	PRŮTOK 690m3/h
2	PŘÍVODNÍ PRVEK ČERSTVÉHO VZDUCHU, MAX. pz= 90Pa	32	MIN. PRŮTOK 120m3/h
3	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, UMÍSTĚN VE STŘEŠE, pz=30Pa	1	PRŮTOK 510m3/h



SYMONTA s.r.o.

K Papírně 26, 312 00 Plzeň

(Czech Republic)

tel.: +420 377 416 625 fax: +420 377 240 137

HomePage: www.symonta.cz

AKCE/PROJECT

OBJEKTY ŠKOLY

A DÍLEN

U KAPLIČKY 761/II

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- NÁVRH ÚSPOR ENERGIE

INVESTOR/DEVELOPER

SÚS A SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761

342 01 SUŠICE

MÍSTO STAVBY/LOCATION

SUŠICE

PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEKT/OBJECT

SO 03 DÍLNA

ČÁST/PART

ELEKTROINSTALACE

MaR

OBSAH/DRAWING TITLE

PŮDORYS 1.NP

POZNÁMKA/NOTE