



SEZNAM MÍSTNOSTÍ 2.NP:

Číslo místnosti	Název místnosti	Množství vštracího vzduchu (m3/h)
1.01	Kovárna	690
1.02	Soustružna	690
1.03	Přípravná materiálu	43
1.04	Svařovna CO	1020
1.05	Mistrovna	
1.06	Svařovna plamen	
1.07	Autodílna	690
1.08	Svařovna el. oblouk	570
1.09	Sklad materiálu - svařovna	78

Č.	TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	KS	POZNÁMKA
1	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, UMÍSTĚN VE STĚNĚ, pz=40Pa	5	PRŮTOK 690m3/h
2	PŘÍVODNÍ PRVEK ČERSTVÉHO VZDUCHU, MAX. pz= 90Pa	32	MIN. PRŮTOK 120m3/h
3	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, UMÍSTĚN VE STŘEŠE, pz=50Pa	1	PRŮTOK 510m3/h



SYMONTA s.r.o.  
K Papírně 26, 312 00 Plzeň  
(Czech Republic)

tel.: +420 377 416 625 fax: +420 377 240 137  
HomePage: [www.symonta.cz](http://www.symonta.cz)

AKCE/PROJECT

OBJEKTY ŠKOLY  
A DÍLEN  
U KAPLIČKY 761/II  
STAVEBNÍ ÚPRAVY  
- NÁVRH ÚSPOR ENERGIE

INVESTOR/DEVELOPER  
SOS A SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761  
342 01 SUŠICE

MÍSTO STAVBY/LOCATION  
SUŠICE  
PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEKT/OBJECT

SO 03 DÍLNA

ČÁST/PART  
VZDUCHOTECHNIKA

OBSAH/DRAWING TITLE  
PŮDORYS

POZNÁMKA/NOTE


Č./No.	PRŮBĚH REVISÍ/REVISION	DATA/DATE
--------	------------------------	-----------

REVISI/REVISIONS

SCHVÁLIL/APPROVED	VÁCLAV ŽENŠEK
-------------------	---------------

PODPIS/SUBMITTED	
------------------	--

PROJEKTANT/ARCHITECT	ING. JANA PRAŽÁKOVÁ
----------------------	---------------------

PODPIS/SUBMITTED	
------------------	--

KONTROLOVAL/CHECKED	VÁCLAV ŽENŠEK
---------------------	---------------

PODPIS/SUBMITTED	
------------------	--

STUPĚŇ PD/PO STAGE	DPS
--------------------	-----

MĚŘITKO/SCALE	1:100
---------------	-------

DATA/DATE	2/2016
-----------	--------

ARCH. ČÍSLO/DRAWING No

16 2262

D.4.1.4.3.2. 1