

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES:

S 10/500/200
S – STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO SLÁVIA
K – STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO KALOR
K1 – STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO KALOR 1
10 – POČET ČLÁNKŮ OTOPNÉHO TĚLESA
500 – PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ OTOPNÉHO TĚLESA (mm)
200 – ŠÍŘKA ČLÁNKU OTOPNÉHO TĚLESA (mm)

TRŽ 2x2000 – 76x3x159
TRŽ – STÁVAJÍCÍ REGISTR Z ŽEBROVÝCH TRUB 76x3x159
2 – POČET TRUB
2000 – DÉLKA STÁVAJÍCÍCH ŽEBROVÝCH TRUB (mm)

POZNÁMKA:

V PROSTORÁCH S VĚTRACÍMI JEDNOTKAMI (UČEBNY A ŠATNY) BUDOU UMÍSTĚNY ELEKTROTERMICKÉ POHONY, V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH BUDOU UMÍSTĚNY TRV HLAVICE S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ.

R 22/600/1000
R – STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO KORADO RADIK KLASIK
22 – POČET A TYP DESEK
600 – VÝŠKA OTOPNÉHO TĚLESA (mm)
1000 – DÉLKA OTOPNÉHO TĚLESA (mm)

R-VK 22/600/1000
R-VK – STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO KORADO RADIK VK
22 – POČET A TYP DESEK
600 – VÝŠKA OTOPNÉHO TĚLESA (mm)
1000 – DÉLKA OTOPNÉHO TĚLESA (mm)

NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

POZNÁMKA:

U ZELENĚ OZNAČENÝCH OTOPNÝCH TĚLES "S 15/500/200" NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘENÍ JEJICH VELIKOSTÍ A DIMENZÍ (NEPŘÍSTUPNÉ V DOBĚ ZAMĚŘENÍ).

LEGENDA POTRUBÍ:

VĚTEV – ŠKOLNÍ BUDOVA ZÁPAD
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – PŘÍVOD – 64°
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – ZPÁTEČKA – 48°C

VĚTEV – ŠKOLNÍ BUDOVA VÝCHOD
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – PŘÍVOD – 60°
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – ZPÁTEČKA – 50°C

VĚTEV – AB VÝCHOD
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – PŘÍVOD – 61°
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – ZPÁTEČKA – 51°C

VĚTEV – AB ZÁPAD
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – PŘÍVOD – 60°
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – ZPÁTEČKA – 50°C

VĚTEV – BYT ŠKOLNÍKA
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – PŘÍVOD – 67°
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – ZPÁTEČKA – 55°C

VĚTEV – PŘÍSTAVBA AB – 3.NP
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – PŘÍVOD – 58°
STÁVAJÍCÍ ÚT ROZVOD – ZPÁTEČKA – 48°C

NOVÝ ÚT ROZVOD – PŘÍVOD
NOVÝ ÚT ROZVOD – ZPÁTEČKA

LEGENDA ARMATUR:

AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
RDT – REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU
BUK – BEZPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA
KK – KULOVÝ KOHOUT V ZÁVITOVÉM PROVEDENÍ
KKV – KULOVÝ KOHOUT VE VARNÉM PROVEDENÍ
KKP – KULOVÝ KOHOUT V PLASTOVÉM PROVEDENÍ
V – UZAVÍRACÍ VENTIL
VKK – VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
VV – VYVAŽOVACÍ VENTIL
ON – ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKA
OV – ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
Š – UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ
STÁV. – STÁVAJÍCÍ ARMATURA
PŠ – PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
RŠ – ROHOVÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
TPV – PŘÍMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DOPLNĚNÝ O TERMOSTATICKOU HLAVICI
TRV – ROHOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DOPLNĚNÝ O TERMOSTATICKOU HLAVICI
HODNOTA UVEDENÁ ZA LOMÍTKEM ZNAČÍ STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ REGULACE
U ČERVENĚ OZNAČENÝCH VENTILŮ TRV15/3,5 ZŮSTÁVÁ TERMOSTATICKÝ VENTIL STÁVAJÍCÍ.
VV (5) – VENTILOVÁ VLOŽKA FIRMY HEIMEIER INTEGROVANÁ DO OTOPNÉHO TĚLESA TYPU VENTIL KOMPAKT. HODNOTA UVEDENÁ V ZÁVORCE ZNAČÍ STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ DRUHÉ REGULACE.

SYMONTA s.r.o.
K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic)
tel.:+420 377 416 625 fax:+420 377 240 137
HomePage: www.symonta.cz

AKCE/PROJECT
OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN U KAPLIČKY 761/II STAVEBNÍ ÚPRAVY - NÁVRH ÚSPOR ENERGIE

INVESTOR/DEVELOPER
SOŠ A SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761 342 01 SUŠICE

MÍSTO STAVBY/LOCATION
SUŠICE PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEKT/SUBJECT
SO 01 ŠKOLA

ČÁST/PART
TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ HYDRAOULICKÉ VYVÁŽENÍ

OBSAH/DRAWING TITLE
PŮDORYS 3.NP

POZNÁMKA/NOTE

Č./No.	HLAVNÍ ROLE / MAIN ROLE	DATUM/DATE

REVIZE/REVISIONS

SCHVÁLIL/APPROVED	
PODPIS/SUBMITTED	
PROJEKTANT/ARCHITECT	ING. JANA PROŠKOVÁ
PODPIS/SUBMITTED	
KONTROLOVAL/CHECKED	VÁCLAV ŽENÍŠEK
PODPIS/SUBMITTED	
STUPEŇ PD/PD STAGE	DPS
MĚŘÍTKO/SCALE	1:100
DATUM/DATE	2/2016

ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.
16 2262
D.1.1.4.1.2. 3