



**SYMONTA s.r.o.**  
K Popelně 26, 312 00 Pízeň  
(Czech Republic)  
Tel.: +420 377 416 625 Fax: +420 377 240 137  
Hoděpice www.symonta.cz

AKCE/PROJECT  
**OBJEKTY ŠKOLY  
A DÍLEN  
U KAPLÍČKY 761/III  
STAVEBNÍ ÚPRAVY  
- NÁVRH ÚSPOR ENERGIE**

INVESTOR/DEVELOPER  
SOŠ A SOU SÚŠICE, U KAPLÍČKY 761  
342 01 SÚŠICE

MÍSTO STAVBY/LOCATION  
SUŠICE  
PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEKT/OBJECT  
**SO 01 ŠKOLA**

KČS/PART  
**VZDUCHOTECHNIKA**


OBŠAH/DRAWING TITLE  
**VZOROVÉ SCHEMÁ  
VZT JEDNOTKY**

POZNÁMKA/NOTE

Č./No.	REVISIT REWZ/ REVISION SPECIFICATION	DATE/DATE
REVIZI/REVISIONS		
SCHVÁLĚN/APPROVED	VLAŠKY ZENISEK	
PODPIS/SUBMITTED		
PROJEKTANT/ARCHITECT	ING. JANA PRAŽÁKOVÁ	
PODPIS/SUBMITTED		
KONTROLOVAL/CHECKED	VLAŠKY ZENISEK	
PODPIS/SUBMITTED		
STUPEŇ PO/PO STAGE	DPS	
MĚŘITÍHO/SCALE	-	
DATE/DATE	2/2016	

ARCH. ČÍSLO/DRAWING No  
**16 2262**

D.1.1.4.3.2. **5**



Legenda

- i1 odpadní vzduch z interiéru
- i2 čerstvý vzduch do interiéru
- e1 čerstvý vzduch z exteriéru
- e2 odpadní vzduch do exteriéru
- CO2 čidlo CO2
- CP čidlo pohybu
- TC čidlo teploty
- % čidlo vlhkosti
- PC čidlo tlakové difference
- LSZA čidlo zaplavení
- H čerpadlo
- M elektrický pohon klapky
- TZ termostat ochrana zámraz
- CK kouřové čidlo