

# Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO<sub>2</sub> v učebně

Akce:	SOŠ a SOU SUŠICE - větrání	Vypracoval:	Ing. Jana Pražáková
Adresa:	U Kapličky 761, Sušice	Datum:	23.2.2016
Učebny č.:	Učebna č.2.30		

## Zadání učebny

Typ školy	Střední škola	
Objem místnosti	208,89	m <sup>3</sup>
Počet dětí ve třídě	32	osob
Vyučující	1	osob

## Produkce CO<sub>2</sub>

Produkce CO <sub>2</sub> od dětí	0,016	m <sup>3</sup> /h.os
Produkce CO <sub>2</sub> od učitele	0,017	m <sup>3</sup> /h.os
Maximální koncentrace CO <sub>2</sub> v učebně	1500	ppm
Koncentrace CO <sub>2</sub> ve venkovním ovzduší	550	ppm
Počáteční koncentrace CO <sub>2</sub> ve třídě	550	ppm
Procento dětí o přestávkách ve třídě	100	%
Produkce CO <sub>2</sub> o vyučování	0,54	m <sup>3</sup> /h
Produkce CO <sub>2</sub> o přestávkách	0,52	m <sup>3</sup> /h

## Větrání

Množství vzduchu na žáka	20	m <sup>3</sup> /h.os
Množství vzduchu na vyučujícího	50	m <sup>3</sup> /h.os
Návrhový průtok větracího vzduchu	690	m <sup>3</sup> /h
Intenzita větrání (orientačně)	3,30	h <sup>-1</sup>

## Tepelná ztráta větráním

Teplota vzduchu v místnosti	20	°C
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831	-12	°C
Účinnost ZZT	85	%
Tepelná ztráta větráním	1321	W

## Větrání během vyučovací hodiny

1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu)	od	do	Průtok m <sup>3</sup> /h
	8:00	8:05	565
	8:05	8:10	565
	8:10	8:15	565
	8:15	8:20	565
	8:20	8:25	565
	8:25	8:30	565
	8:30	8:35	565
	8:35	8:40	565
	8:40	8:45	565

## Větrání během malé přestávky

10 min	8:45	8:50	565
	8:50	8:55	565

## Větrání během velké přestávky

20 min	9:40	9:45	565
	9:45	9:50	565
	9:50	9:55	565
	9:55	10:00	565

## ZÁVĚR

Návrhový průtok	690	m <sup>3</sup> /h
Průtok pro dodržení CO <sub>2</sub>	565	m <sup>3</sup> /h
Max. koncentrace CO <sub>2</sub>	1500	ppm
Navržené větrání	VYHOVUJE	

