



LEGENDA

- K1** - STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL VISSMANN VITOCROSAL 300, 200kW, 3,6 - 20 m3 TP/H STÁVAJÍCÍ
- K2** - STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL 136 kW, 2,9 - 14,81 m3 ZP/h - NOVÝ
- EV** - ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN 50, PN 16, PŘÍRUBOVÝ 230 V/Hz, PŘÍMO OVLÁDANÝ, BEZ PROUDU UZAVŘEN

VYPRACOVAL		ODPOVÍDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ MILAN DAVID IČO 663 78 257 tel/fax - 337443291 e-mail - mdavid.st@seznam.cz	
MILAN DAVID		MILAN DAVID			
HLAVNÍ PROJEKTANT		SYSTHERM s.r.o., K PAPIRNĚ 26, 312 00 PLZEŇ			
INVESTOR		SOŠ A SOU SUŠICE U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE		FORMÁT	A 3,2
MÍSTO STAVBY				ČÍSLO ZAKÁZKY	P-002/2016
STAVBA		SO 01 - KOTELNA ŠKOLA - ROZVOD PLYNU		DATUM	02/2016
				STUPEŇ	DPS
				MÍŠITKO	1 : 50
VÝKRES		PŮDORYS KOTELNY		ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO KOPIE
				01	