

Zadavatel:

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/121/CN/17
ČÍSLO JEDN.: 3748/17/CN
VYŘIZUJE: Lenka Vaculíková
TEL.: +420 778 771 150
E-MAIL: lenka.vaculikova@cnpk.cz
DATUM: 21.11. 2017

**Účastníci veřejné zakázky:
„ Stavební úpravy prostor
chemie, bezbariérové úpravy
– přístavba výtahu a
sociálního zařízení (2.
vyhlášení)“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 21. 11. 2017

Ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „**Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení (2.vyhlášení)**“ podávám, v zastoupení zadavatele, **vysvětlení zadávací dokumentace** k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu administrátora byl zaslán následující dotaz:

Dotaz:

- 1) Vybavení nábytkem je předmětem tohoto výběrového řízení? Nenašli jsme položky ve výkazu výměr.

Odpověď:

- 1) Zadavatel upřesňuje, že vybavení nábytkem není předmětem VZ Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení (2.vyhlášení).

Dotaz:

- 2) V technické zprávě Stavební úpravy prostor chemie je zmínka o výměně dveřních křídel. Ve výkazu výměr položky na nové dveře nejsou.

Odpověď:

- 2) Zadavatel upřesňuje, že v systému E-ZAK v příloze č. 7/2 Projektová dokumentace – stavební úpravy prostor chemie je v technické zprávě v bodu 3. a v bodu 7.10.2 uvedeno, že: "Dveřní křídla zůstanou zachována. Dveřní zárubně a křídla budou

opatřeny dvojnásobnými nátěry v barvě shodné s ostatními ve škole (tmavě hnědá).
Budou provedeny hliníkové prahové lišty."

V příloze č. 7/1 Projektová dokumentace - stavební úpravy prostor chemie technická zpráva v bodu 3. a v bodu 7.10.2 není aktuální.

Dotaz:

- 3) Ve výkazu výměr Stavební úpravy prostor chemie-stavební část prosíme blíže specifikovat pol.č.25-o jakou digestoř se jedná, co za opravu bude prováděno.

Odpověď:

- 4) Zadavatel upřesňuje, že v Příloze č. 8 ZD v pol.č. 25 výkazu výměr se jedná o stávající digestoř.


Zadavatel poskytuje fotografii digestoře ke zhlédnutí viz Příloha č. 1. Dále Zadavatel poskytuje fotografii vzduchotechniky viz Příloha č. 2, která z důvodu nové kanalizace musí být odmontována, poté bude i nejlepší aby byla vyčištěna společně s digestoří na kterou je napojena a potom vše bude znovu namontováno na původní místo. Plus je v položce revize tohoto zařízení a případná oprava, kdyby během odmontování, čištění a zpětné montáže došlo k nějakému poškození zařízení.

Příloha č. 1 – fotografie digestoře

Příloha č. 2 – fotografie vzduchotechniky

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek zůstává stávající tj. do **1.12. 2017 do 10:00hod.**

V Plzni dne 21.11.2017



za pověřenou osobu, **Lenka Vaculíková**
Centrální nákup, příspěvková organizace

Centrální nákup, 
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Pízeň
IČ: 720 46 635