



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

ZADAVATEL:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
SÍDLO:	U Kapličky 761, Sušice 342 01
IČ:	00077615
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Objekty školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice – stavební úpravy – návrh úspor energie	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“)	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P17V00000412

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Objekty školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice – stavební úpravy – návrh úspor energie“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 22. 11. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Odpovědi na předmětné otázky zpracoval zpracovatel projektové dokumentace.

Znění dotazu č. 1:

- výkaz výměr objektu SO01 škola – fasáda obsahuje v oddíle „vnější omítky“ položku č. 37 (vyspravení případných prasklin ve zdivu) – 1 soubor. Žádáme o stanovení rozsahu této opravy, případně stanovení jednotné ceny pro všechny uchazeče.

Odpověď k dotazu č. 1:

V položce je doplněna specifikace předpokladu - 100 bm prasklin.

Znění dotazu č. 2:

- výkaz výměr objektu SO01 škola – výplně otvorů obsahuje v oddíle „konstrukce truhlářské“ položky č. 67 - 77 (dod. a montáž plastových dveří, stěn.....). Tabulka prvků PSV ale uvádí, že tyto prvky budou v provedení hliník. Žádáme o stanovení provedení prvků a případnou opravu ve výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 2:

U výše uvedených položek jsou ve výkazu výměr změněny výrazy plastové za hliníkové. Platí tabulka prvků PSV beze změny.



Znění dotazu č. 3:

- výkaz výměr objektu SO01 škola – střecha obsahuje v oddíle “konstrukce tesařské” položku č. 5 (posouzení stavu krovu) – 1 soubor. Žádáme o bližší stanovení rozsahu požadované práce, případně stanovení jednotné ceny pro všechny uchazeče.

Odpověď k dotazu č. 3:

Před prováděním zateplení podkroví bude provedena plošná kontrola stávajících dřevěných vazníků krovu, krokviček, ztužení a uložení na zdi. Jde o případné odhalení poškozených míst krovu např. hnilobou, dřevokaznými brouky, Velikost krovu je dána stávajícím stavem. Projektová dokumentace je z roku 2011, kdy bylo podkroví kontrolováno.

Znění dotazu č. 4:

- výkaz výměr objektu SO03 dílna – výplně otvorů obsahuje v oddíle “konstrukce truhlářské” položku č. 45 (dod. a montáž plastového okna.....) – 21 kusů. Tabulka prvků PSV ale uvádí, že okno označené o100 bude plastové (otevírací) v množství pouze 14 kusů a zbývajících 7 kusů je v tabulce pod označením o110 z hliníku (pevné). Žádáme o stanovení provedení prvků a případnou opravu ve výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 4:

Položka byla rozdělena na 2 položky - název plastové byl nahrazen slovem hliníkové. Jedná se o to, že výplně otvorů jsou velikostně stejné, ale část oken je pevná a část otevíravá. Platí to, co je popsáno v tabulce prvků PSV. Položka byla rozdělena na okno o100 otevíravé - 14 kusů, a na okno o110 pevné - 7 ks, rozměry oken zůstávají dle původní položky.

Znění dotazu č. 5:

- výkaz výměr objektu SO03 dílna – výplně otvorů obsahuje v oddíle “konstrukce truhlářské” položku č. 47 (dod. a montáž plastového okna.....) – 7 kusů. Tabulka prvků PSV ale uvádí, že okno označené o111 bude v provedení hliník. Žádáme o stanovení provedení prvku a případnou opravu ve výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 5:

V položce 47 je opraveno slovo plastové za hliníkové. Počty a specifikace zůstanou beze změn.

Znění dotazu č. 6:

- výkaz výměr objektu SO03 dílna – střecha obsahuje v oddíle “konstrukce tesařské” položku č. 6 (posouzení stavu krovu) – 1 soubor. Žádáme o bližší stanovení rozsahu požadované práce, případně stanovení jednotné ceny pro všechny uchazeče.

Odpověď k dotazu č. 6:

Před prováděním zateplení prostoru pod střechou bude provedena plošná kontrola ocelových vazníků krovu, vazniček, ztužení a ostatních prvků krovu. Jde o to zjistit, zda některé části krovu nejsou prorezivělé či jinak poškozené, zkontrolovat styky vazníků a krokviček, kontrola uložení vazníků na stěny. Projektová dokumentace je z roku 2011, kdy byl krov kontrolován.



Vzhledem ke skutečnosti, že vysvětlované záležitosti ovlivní popis položek v soupisu prací, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. **Zadavatel poskytuje aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr s upravenými položkami ve znění Vysvětlení ZD č. 1. Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce použít toto aktualizované znění soupisu prací a výkazu výměr. Aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr je Přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.**

Úpravy, které byly provedeny v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace, nerozšiřují okruh možných účastníků zadávacího řízení.

V Plzni dne 27. 11. 2017

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň