

Zadavatel:

Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/121/CN/17
ČÍSLO JEDN.: 3825/17/CN
VYŘIZUJE: Lenka Vaculíková
TEL.: +420 778 771 150
E-MAIL: lenka.vaculikova@cnpk.cz
DATUM: 28.11. 2017

**Účastníci veřejné zakázky:
„ Stavební úpravy prostor
chemie, bezbariérové úpravy
– přístavba výtahu a
sociálního zařízení (2.
vyhlášení)“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, 6 a 7 ze
dne 28. 11. 2017**

Ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „**Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení (2.vyhlášení)**“ podávám, v zastoupení zadavatele, **vysvětlení zadávací dokumentace** k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu administrátora byl zaslán následující dotaz:

Dotaz:

- 1) Dovolujeme si požádat o doplnění specifikace stávajícího systému Měření a regulace z důvodu, že nabízená část objektu se napojuje na stávající systém.
Dle informace od oslovených dodavatelů na tuto část Díla je nezbytné, aby realizaci provedla firma, která realizovala daný systém, popřípadě jej servisuje.

Odpověď:

- 1) Zadavatel upřesňuje, že, že celý tento oddíl je specifikován v části "D.1.3.3". Přeložka MaR" projektu, kde je též uvedeno, že při plnění této profese nesmí dojít k narušení principů a závazků plynoucích ze smluvních vztahů, které má investor uzavřen s jeho současným dodavatelem. Z důvodu nezasahování do zařízení tohoto dodavatele (je z velké části využito, resp. drobně doplněno a přesunuto) je žádoucí, aby tuto profesi provedl tento dodavatel též z důvodu držení záruky, servisu a souvisejících záležitostí (dálkový odečet, spec. software, autorská práva). Spojení je k dispozici u investora.

Dotaz:

- 2) na základě vyhlášeného výběrovém řízení na zakázku:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR CHEMIE, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY -
PŘÍSTAVBA VÝTAHU A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (2. VYHLÁŠENÍ)**

bychom Vás rádi požádali o dodatečné informace k výše uvedené zakázce:

Ve výkazu výměr je v části 01 Architektonické a stavební řešení u položky č. 232 uveden počet kusů 1.

Ve výpisu výplní i ve výkresech je 9 kusů.

Má se počet kusů opravit? Ve výkazu výměr je kolonka uzamčená.

Žádáme o vydání opraveného celkového výkazu výměr, nikoliv 1 listu

232	M	611.R6	vnitřní ocelodřevěné dveře, plné, bezfalcové, ocel záruben, kování, větrací mřížka, vel.800/1970 - D9	kus	1,00		0,00
-----	---	--------	--	-----	------	--	------

Odpověď:

- 2) Zadavatel upřesňuje, že u položky 232 platí počet 9ks, jak je správně uvedeno ve výkresech stavební části a ve výpisu výplní otvorů - pozice D.9. Ve výkazech výměr je nepřesnost (1 ks), ale zároveň je zde v úvodu uvedeno, že součástí jednotlivých položek jsou i údaje na jednotlivých výkresech, bez nichž nelze stanovit cenu prací. Opravit celkový výkaz výměr bohužel nemůžeme, jelikož se jedná o poslední uzamčenou versi "C" od CRR ČR. Doporučujeme proto toto řešit "pod čarou" v rámci dodatečných informací zadavatele tzn. např. u položky 232 vyplnit 0 a pod čarou uvést pol. 232 s 9 ks a poté přičíst k celkové ceně.

Dotaz:

- 3) V zadávací dokumentaci článku III.2.4. zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili v nabídce čestné prohlášení prokazující základní a profesní způsobilost jeho poddodavatelů. Týká se poddodavatelů, kteří neprokazují za dodavatele část kvalifikace. Profesní kvalifikace poddodavatelů je splněna, pokud předloží Výpis z obchodního rejstříku a Živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Žádáme o opravu požadavku na předložení Živnostenského oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ poddodavatelů, kteří neprokazují za dodavatele část kvalifikace, jelikož se jedná také o poddodavatele profesí (např. ZTI, ÚT, VZT, výplně.... atd.) a tito poddodavatelé mají živnostenské oprávnění na příslušné profese nikoliv na „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Profesní způsobilost v rámci živnostenského oprávnění na „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ prokazuje již dodavatel (zhotovitel) v rámci nabídky.

Odpověď:

- 3) Zadavatel upřesňuje, že dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení prokazující základní a profesní způsobilost jeho poddodavatelů. Týká se poddodavatelů, kteří neprokazují za dodavatele část kvalifikace.

Vybraný (vítězný) dodavatel je povinen zadavateli od doručení oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele nejpozději do 10 pracovních dnů předložit v originálu či ověřené kopii základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ jeho poddodavatelů :

- výpis z evidence rejstříku trestů každého člena statutárního orgánu a současně právnické osoby;
- potvrzení příslušného finančního úřadu, že v evidenci daní nemá zachycen splatný daňový nedoplatek;
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;
- čestné prohlášení, že nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- potvrzení OSSZ, že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
- výpis z obchodního rejstříku
- živnostenské oprávnění k příslušné profesi poddodavatele

Dotaz:

- 4) Dobrý den,
máme dotaz ohledně veřejné zakázky **Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení (2.vyhlášení)**“.


Ve strojovně VZT je navržen slunolam. Ve výpis záměčnických prvků č.9 je pouze kotvení tohoto slunolamu. Nikde jsme nenašli jeho rozměr. Prosíme o dodání výkresu či výpisu s těmito rozměry.

Odpověď:

- 4) Zadavatel upřesňuje, že ve výpisu záměčnických výrobků (výkres D.1.1.c.2) - pozice Z9 je celý slunolam podrobně specifikován vč. příslušných odkazů a materiálů, tzn. není zde pouze jeho kotvení, ale celková položka. Je zde uvedena např. i jeho výměra (60 m2) a hmotnost podpůrné O.K.. vč. kotvení (849 kg).

Vzhledem k tomu, že podané informace mění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek je stanovena do **13.12. 2017 do 11:00hod.**

V Plzni dne 28.11.2017



za pověřenou osobu, **Lenka Vaculíková**
Centrální nákup, příspěvková organizace

Centrální nákup, 
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635