

Úřad městského obvodu Plzeň 4

odbor stavebně správní a investic

Mohylová 55, 312 00 Plzeň

Plzeň, dne: 28.4.2017

Spis.zn.: SZ UMO4/04267/17/Ká
Č.j.: UMO4/05078/17
Vyřizuje: Ing.Karla Káchová
Telefon.: 378 036 651
E-mail: kachova@plzen.eu
IDDS: aup97w

Vypraveno dne: 28-04-2017

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor stavebně správní a investic Mohylová 55, 312 00 Plzeň, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 6.4.2017 podal

Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21, IČO 49778102, Opavská 823/21, Doubravka, 312 00 Plzeň 12

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

Přeložení části horkovodní přípojky

z důvodu umístění stavby „Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení Gymnázium Lud'ka Pika v Plzni, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1304/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Doubravka.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o přeložení části horkovodní přípojky z důvodu umístění stavby „Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení Gymnázium Lud'ka Pika v Plzni, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň“.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemku par.č. 1304/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Doubravka v prostoru manipulačního dvora.

Část přípojky, která je v současné době na místě budoucí přístavby bude demontována, jedná se o cca 29,4 m potrubní trasy. Délka nové trasy bude cca 25,9m.

Konce stávajícího ponechaného potrubí horkovodní přípojky budou odizolovány, plochy řezů budou zarovnané a upraveny pro možnost provedení svarů. Následně bude do nové trasy položeno nové předizolované potrubí DN80/160, které bude v koncových místech propojeno na stávající potrubí DN80/160 vč. propojení vodičů detekčního systému.

Určení prostorového řešení stavby:

Jedná se o liniovou stavbu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavbou bude dotčen pozemek par.č. 1304/1 k.ú. Doubravka. Stavba nebude mít negativní vliv na okolí kromě doby, kdy bude stavba prováděna.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU
PLZEŇ 4

-3-



Ing. Karla Káchová
Referent odboru stavebně správního a investic
Úřad městského obvodu Plzeň 4

"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) poznámky č.3 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 6.4.2017 –VS 1439903621.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, IDDS: 2dbitwz

Plzeňská teplárenská, a.s., IDDS: 4ixcgp7

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

Z-Group a.s., IDDS: 3x3c4hz

dotčené správní úřady

Magistrát města Plzně, odbor památkové péče, IDDS: 6iybfxn