



**Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
krajské ředitelství**

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX0060X1U

Číslo jednací: HSPM- 2089-6/2016 ÚPP
Datum: 10.3.2017
Vyřizuje: por. Ing. Petr Chalupný
oddělení stavební prevence
Tel.: 950 330 149
E-mail: petr.chalupny@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

**HBH atelier s.r.o.
Letkovská 72/5
326 00 Plzeň**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a soci. zařízení
Místo stavby: Opavská 823/21, Plzeň
Stavebník - investor: Gymnázium Lud'ka Pika
Předložený druh dokumentace: stavební řízení

Zpracovatel PBŘ: František Havlík, PBŘ ze dne: 21.1.2017

Odpovědná autorizovaná osoba: Ing. Jiří Novák, číslo ČKAIT 0201129

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 17.2.2017** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení


V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí

Upozornění

Při ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných vlastností výrobků bude HZS vycházet zejména z dokladů uvedených v § 6, § 7, § 9 a § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci. Podrobnější výčet dokladů je uveden na www.hzspk.cz


.....
plk. Ing. Martin Toman
náměstek krajského ředitele
pro úsek prevence a CNP

Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje
krajské ředitelství
Kaplířova ul. 9, P.O.BOX 18
320 68 Plzeň 20 (8)