

0.	M5STNOST	PLOCHA
2.01	CHODBA	13.07 m2
2.02	OKLID	2.03 m2
2.03	WC – BEZBARIÉROVÝ	4.05 m2
2.04	PØEDS5ØKA UØITELI MUØI	2.09 m2
2.05	WC UØITELI MUØI	1.90 m2
2.06	PØEDS5ØKA UØITELI ØENY	2.09 m2
2.07	WC UØITELI ØENY	1.90 m2
2.08	PØEDS5NKA HØ?I	8.34 m2
2.09	WC HØ?I	13.43 m2
2.10	PØEDS5ØKA D5VKY	14.66 m2
2.11	WC D5VKY	5.33 m2
2.12	HYGIENICKÁ KABINA	2.98 m2
2.13	VÝTAH	4.64 m2

LEGENDA:

- ROZVOD ØT 75/(65)°C – VYTÁPËNÍ PØÍSTAVBY SOCIÁLNÍHO ZAØÍZENÍ
- TEPLOVODNÍ SÁLAVÝ PANEL PRO VOLNÉ ZAVËŠËNÍ, ROZMËØ ~1200x600x50mm
TOPNÝ VÝKON 385W (75/67°C), VÇ. PRVKÙ PRO ZAVËŠËNÍ A PØÍPOJENÍ NA ROZVODY ØT
- DESKOVÉ OTOPNÉ TËLESO S PRAVÝM SPODNÍM PØÍPOJENÍM A VESTAVËNOU
VENTILOVOU VLOØKOU, POZINKOVANÉ PØEVODENÍ, VÇ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TËLESO – DEMONTOVANÉ

ZNAÇENÍ OTOPNÝCH TËLES:

10-060050-60 – DESKOVÉ TËLESO, PRAVÉ SPODNÍ PØÍPOJENÍ
DËLKA(cm)
VÝØKA(cm)
TYP

- PV15 – PØÍMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DN15 VÇ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE S ODDËLENÝM ØIDLEM
- RV15 – ROHOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DN15 VÇ. STANDARTNÍ TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- PØ15 – PØÍMÉ NASTAVITELNÉ RADIÁTOROVÉ ØROUBENÍ DN15
- RØ15 – ROHOVÉ NASTAVITELNÉ RADIÁTOROVÉ ØROUBENÍ DN15
- RØ-VK – RADIÁTOROVÉ ØROUBENÍ ROHOVÉ DN15 S VYPØUØTËNÍM PRO TËLESA VK
- AOV15 – AUTOMATICKÝ ODVZDUØNØVACÍ VENTIL DO POTRUBÍ DN15
- VK15 – VYPØUØTËCÍ KOHOUT DN15
- KK15 – KULOVÝ UZÁVÍRACÍ KOHOUT DN15

Ø – STØUPAØKA ØT, SVOD PRO OTOPNÉ TËLESO

Ø – UMÍSTËNÍ ODDËLENÉHO ØIDLA TEPLOTY TERMOSTATICKÉ HLAVICE

TL. TEPELNÝCH IZOLACÍ POTRUBÍ: 15x1-22x1.....20mm
28x1-35x1.....30mm
DN32-DN40.....30mm

NEOZNAÇENÉ PØÍPOJKY OTOPNÝCH TËLES JSOU 15x1ØZ

D.1.3.1 VYTÁPËNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PI1610040130 (D.1.3.1.a), PI1610040138 (D.1.3.1.c)

AIRTECH GROUP s.r.o., Jilfínová 7, 312 16 Plzeň, tel./fax.: +420-377430409-11, E-mail: airtech@airtech.cz				AIRTECH® AIRTECH GROUP s. r. o. www.airtech.cz	
VYPRACOVAL ing. ØIMAØEK	PROJEKTANT ing. ØIMAØEK	HLAVNÍ PROJEKTANT ing. KUBR	KONTROLOVAL ing. KUBR		
INVESTOR Gymnázium Luðka Píka, Opavská 21, Plzeň				ØÍS. ZAK. AIRTECH DRUH DOKUM.	16100401 DSP
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY – PØÍSTAVBA VÝTAHU A SOCIÁLNÍHO ZAØÍZENÍ				DATUM MEØÍTKO	01/2017 1:50
				V1610040134	
D.1.3.1.b.4 – PÙDORYS 2.NP					