

naše č.j.: 455/18/SÚSPK-P
vyřizuje: Ing. Eva Špillarová
tel.: 770 129 241
e-mail: eva.spillarova@suspk.eu
datum: 18. 01. 2018

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „II/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov“

Zadavatel obdržel dne 15. 01. 2018 následující dotaz a zveřejňuje odpověď formou Dodatečných informací č. 3 následovně:

Dotaz č. 1:

V objektu SKU98 Most ev. č. 11725-1 v Mirošově:


Prosíme o doplnění výpočtu položek č. 120 *Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 159,742t.* a položky č. 128 *Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) 159,742t.*

Vzhledem k položce č. 103 *Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB 36,638 m³* se domníváme, že by množství železobetonového odpadu mělo být nižší. Množství 36,638 m³ x objemová hmotnost železobetonu 2,5 t/m³ = 91,595 t.

Odpověď č. 1:

Ohledně bourání je nutno k položce č. 103 připočítat též frézování betonu, otryskání betonových konstrukcí v rámci sanačních prací a odstranění v místech dilatačních závěrů. Pro výpočet položky slouží položka č. 118, celková hmotnost vybouraných materiálů daná programem je 271, 536 t, odečítají se obruby, dlažba a sloupky zábradlí a suť, po odečtení činí hodnota 159,742 t viz pol. č 118.

Je potřebné ocenit soupis prací tak, jak je předložen v soutěžní dokumentaci.



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

100

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.