

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

13.12.2016
17.12.16

Pontex spol. s r.o., středisko Plzeň

Plánská 5
301 00 Plzeň

Vaše žádost ze dne, značka:
13.12.2016

Naše značka:
111160116

Vyřizuje:
Jana Hradská

dne:
27.12.2016

Věc: PD - II/117 LETINY PRŮTAH - ZMĚNA č. 1

Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Letiny

Stavebník: SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Projektant: Pontex spol. s r.o., Plánská 5, 301 00 Plzeň

Č. zakázky: 15 810 00

Datum: říjen 2016

Předmětem předložené dokumentace je změna č. 1 projektové dokumentace rekonstrukce silnice II/117 v délce 767 m a silnice III/11755 v délce 90 m včetně úprav odvodnění, vjezdů, rekonstrukce stávajících chodníků a doplnění nových. Změna se týká přidaného chodníku v místě u kostela, doplnění parkovacích stání včetně jednoho kolmého stání pro osoby se ztíženou schopností pohybu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V projektové dokumentaci by měly být hrany rampových částí chodníku zakresleny v situaci (viz bod 1. 2. 1. vyhlášky č. 146/2008 Sb., - situace musí obsahovat schématický zakres úprav pro samostatný a bezpečný pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu), aby bylo zřejmé, zda je mezi koncem hlavního rampového nájezdu a okrajem komunikace pro pěší dodržen průchozí pás šířky nejméně 900 mm. Pokud dodržen není, navrhuje se rampový nájezd v celé šířce chodníku - doplnit do realizační dokumentace - doporučujeme do situace vyznačit typ navržené rampové úpravy s vazbou na přílohu B.6 - Bezbariérové užívání, kde jsou graficky zpracovány detaily úprav.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti změně č. 1 oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení nemáme námitek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je vrácena zpět.

S pozdravem

Jana Hradská, odborný konzultant

Adr. střediska: náměstí Republiky 28, 301 00 Plzeň
mob. 606893879, e-mail: kysice9@volny.cz

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT