



KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 443



4.

22.12.2016
16 229

PONTEX, spol. s r.o.
Středisko Plzeň

Plánská 5
301 00 Plzeň

Starý Plzenec dne 19. prosince 2016

Vaše značka

Naše značka
411/2016

Vyřizuje/telefon
Ing. Szalatnay/377966426

Věc: Vyjádření k PD na akci II/117
Letiny – průtah – ZMĚNA č. 1

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. obdržela Vaši žádost o vyjádření k předmětné PD. Sdělujeme Vám, že s předloženou projektovou dokumentací týkající se změny č. 1, která řeší směrové vedení komunikace v km 0,100 (zatačka u kostela) včetně přidaného chodníku a zeleného pásu vpravo ve směru značení souhlasíme.

Jinak nadále zůstává v platnosti naše stanovisko č. j. 411/2015 ze dne 12. listopadu 2015.

S pozdravem

KANALIZACE A VODOVODY
Starý Plzenec, a.s.
Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec
IČO: 617 78 079

Ing. Jiří Sukup
ředitel společnosti

IČO: 61778079
DIČ: CZ61778079

Bankovní spojení: KB a.s. Plzeň
číslo účtu: 6200361/0100

tel/fax: 377 966 426
e-mail: info@kav-plzenec.cz
www.kav-plzenec.cz



KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.
Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 443



POSLO: 15. 11. 2015
15 / 105

PONTEX spol. s r.o.

**středisko Plzeň
Plánská 5
301 00 PLZEŇ**

Starý Plzenec, dne 12.11.2015

Vaše značka

Naše značka
411/2015

Vyřizuje/telefon
Pojer/377 966 426

**Věc: Vyjádření spol. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec k PD na akci:
"II/117 Letiny průtah"**

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. obdržela Vaši žádost o vyjádření k předmětné PD. Sdělujeme Vám, že s předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za splnění následujících podmínek:

Při umisťování stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které dle § 23 odst. (3) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.


Pokud nebude možné dodržet výše uvedené ochranné pásmo, požadujeme dodržet alespoň ustanovení ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pokud nebude možné dodržet ani uvedenou ČSN, bude nutné za součinnosti provozovatele veřejného vodovodu v Letinech řešit konkrétní situaci při místním šetření.

Požadujeme, aby si prováděcí společnost nechala před započítím zemních prací vytýčit podzemní vedení v naší správě naším pracovníkem.
Kontakt: Ing. Michal Pojer, tel.: 606 649 510.

Z důvodu vyčerpané životnosti bude součástí stavby rovněž výměna navrtacích pasů a šoupátek na vodovodních přípojkách v zájmové oblasti. Ze stejného důvodu bude třeba vyměnit uzávěry na vodovodním potrubí ve dvou šoupátových uzlech v rámci zájmové oblasti stavby.

S pozdravem

KANALIZACE A VODOVODY
Starý Plzenec, a.s.
332 02 Starý Plzenec
IČO: 617 78 079
DIČ: CZ61778079


Ing. Jiří Sukup
ředitel společnosti

IČO: 61778079
DIČ: CZ61778079

Bankovní spojení: KB a.s. Plzeň
číslo účtu: 6200361/0100

tel/fax: 377 966 426
e-mail: info@ kav-plzenec.cz
www.kav-plzenec.cz