



PŘÍPADNĚ NEPŘEDPOKLADENÉ PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍM OSVĚTLENÍM
ŘEŠIT PŘI VÝSTAVBĚ PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM A
PROVOZOVATELEM.

HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	JAN ROM-PROJEKTY ELEKTRO			
ING. ŠKUBALOVÁ	JAN ROM	JAN ROM	JAN ROM	KOMENSKÉHO 934/24 363 01 OSTROV			
INVESTOR	MĚSTO HARTMANICE	STUPEŇ	PDPs	tel: 363 567 614, 604 691 095 jrom@seznam.cz, www.galeriaro.cz			
HARTMANICE – KOMUNIKACE II/145 A II/190 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				IČO	128 24 950	DATUM	11/2016
SITUACE 1				MĚŘÍTKO	1 : 500	FORMÁT	10A4
ELEKTRO				ARCH. Č.	E-2715/02		



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmatě 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

- ŽAROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ St 270/76 SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A (RESP. 2x6A), VÝLOŽNÍKEM VIG 15/D76 (RESP. VZG 15/D76) A 1x (RESP. 2x) SVÍTIDLEM SCHREDER MC 2, 1x70W SON.
- ŽAROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ St 150/60 SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A A SVÍTIDLEM SCHREDER SAFIR 2, 1x50W SON.
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYKY 4Bx10 V TRUBCE HDPE DN 40 + VÝSTRAŽNÁ FOLIE VE VÝKOPU HL. 0,35m (POD KOMUNIKACÍ HL. 1,0 m)
- ZEMNÍCI VODIČ FeZn 8 mm VE VÝKOPU V HL. 0,6 m.
- STAV. VZDUŠNÝ ROZVOD VO NEBO VO A NN (AlFe NEBO KABEL)
- STAV. VZDUŠNÝ ROZVOD VO ZRUŠIT VČETNĚ BETONOVÝCH SLOUPŮ A SVÍTIDEL
- STAV. BETONOVÝ NEBO PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR
- STAV. BETONOVÝ STOŽÁR SE SVÍTIDLEM VO-SVÍTIDLO ZRUŠIT
- STAV. SVĚTELNÝ BOD
- STAV. SVĚTELNÝ BOD ZDEMONTOVAT
- STAV. KONZOLA SE SVÍTIDLEM VO-SVÍTIDLO ZRUŠIT