

Projekční kancelář Ing.Škubalová
U Bachmače 29
Plzeň

Vyřizuje: Černý / 607 866 279

Naše značka: POS-PD-16-2016
Datum: 26.1.2016

DSP: „II/145 a II/190 Průtah Hartmanice“

V rámci navrhované stavby jsou navrženy takové stavební úpravy, které vyvolají kolize se sdělovacím vedením naší společnosti. Tyto kolize budou řešeny formou překládky tras telekomunikačních kabelů provedené ve spolupráci s naší společností.

1. Vzhledem k velkému rozsahu překládky si společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako majitel dotčeného telekomunikačního zařízení vyhrazuje právo na zajištění vlastní realizace jeho překládky, včetně zpracování realizační dokumentace překládky. Požadujeme, aby v dostatečném předstihu byla uzavřena smlouva o provedení vynucené překládky mezi investorem a naší společností. K uzavření smlouvy kontaktujte pracovníka odd. výstavby sítě naší společnosti p.Josef Liška, tel.: 606 642 736.
2. V rámci realizace celé stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
3. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 608171/15 společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí se stavbou v ochranném pásmu sdělovacího vedení a vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

S pozdravem


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
Martin Černý
Senior specialista pro ochranu sítě
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.