

LEGENDA:
rozsuvadče - stávající
R2.1...okružový rozsuvadč opravené části objektu č.6, 2.NP
- vývod pro RPU, jistič 3x32A/C
rozsuvadče - nové
RPU...okružový rozsuvadč počítačové učebny
- specifikace samostatná příloha

světla
stávající PD 09/2016


zásuvky
Za ...běžná do žlabu, modul 45x45, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20
Zb...pro počítačovou techniku, (doporučená přepětová ochrana) 230V/16A, IP20

POZNÁMKA:
- instalace bude prováděna za účasti provozovatele pod jeho odborným dohledem, aby se zamezilo případným nesrovnalostem

žlab 110x70
- uložení při podlaze
- odbočky do lavic po konstrukci lavice
- dále žlabem připevněným ke spodní straně desky (požadavek zadavatele)

MIROSLAV PECH
ELEKTROPROJEKCE
HANKOVA 10, 301 00 PLZEŇ
IČO:46847359



			L. BENEDA, stavební a projekční kancelář				
VED. PROJ.: L. BENEDA		ODP. PROJ.: M. PECH	VYPRACOVAL: M. PECH		LUBOŠ BENEDA ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ		
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3					
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ							
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVY ČÁSTI PAVILONU "6" SOUE PLZEŇ - 2. STAVBA „Nové jazykové a ICT učebny“ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.4) TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						RAZÍTKO:	
						DATUM:	09.2017
						STUPEŇ:	PROJEKT
						Č. ZAKÁZKY:	201609
						FORMÁT:	3xA4
PŮDORYS 2.NP						MĚŘ.: 1:100	Č. VÝKR.: 2.