



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4	
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
SÍDLO:	Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice 1
IČ:	18230083
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, ředitelkou
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Výstavba nové víceúčelové haly pro výuku strojírenských oborů	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“)	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P18V00000175

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel na adresu administrátora dne 13. 03. 2018 prostřednictvím elektronické pošty (email) obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace pouze upřesňuje projektovou dokumentaci nebo položky soupisu prací, nemá však vliv na okruh uchazečů, ani projektovou dokumentaci nijak nemění.

Znění dotazu č. 1:

Součástí stavby mají být hliníková okna se součinitelem prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Tyto okna mají být zaskleny dvojsklem. Dle vyjádření našich subdodavatelů je třeba při dodržení součinitele prostupu tepla v požadované hodnotě $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ použít zasklení trojsklem. Dvojsklo pro uvedenou hodnotu nevyhovuje.

Změní zadavatel zadání hodnoty U_w , tak aby vyhovělo pro dvojskla?

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace na dotaz č. 1:

U_w uvažujte 1,4 W/m²K, to je hodnota, která zahrnuje širší spektrum výrobků.

Znění dotazu č. 2:

Dle našeho zjištění není v projektové dokumentaci kniha svítidel, podle které bychom mohli řádně ocenit položky týkající se svítidel.

Doplní zadavatel projektovou dokumentaci o knihu svítidel?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/69/CN/17

Č.j. 1158/18/CN

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace na dotaz č. 2:

Kniha svítidel není k dispozici. Objekt neobsahuje nestandardní svítidla, rozměry svítidel, jejich krytí apod. je součástí projektové dokumentace a VV.

V Plzni dne 14. 03. 2018

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň