


- LEGENDA:
- 100 - Garáž
 - 101 - Průjezd
 - 102 - Průjezd
 - 103b - Schodiště do sklepa
 - 104 - Bufet
 - 105 - Schodiště
 - 106 - Chodba
 - 107 - Schodiště k bytu
 - 116 - Chodba
 - 116a - Předstih WC
 - 116b - Tělocvična
 - 116c - Chodba
 - 116d - Kabinet
 - 116e - Předstih WC
 - 116f - Předstih WC
 - 116g - Satna
 - 116h - WC
 - 116i - Sprcha
 - 116j - WC
 - 116k - Náradovna
 - 116l - Chodba
 - 116m - Chodba
 - 116n - Komora
 - 116o - WC
 - 116p - Sprcha
 - 116q - WC
 - 116r - Sprcha
 - 116s - Předstih WC
 - 116t - WC
 - 116u - WC
 - 116v - Sprchy
 - 117 - Učebna 4
 - 118 - Chodba
 - 119 - Vrátnice
 - 120 - Učebna 1
 - 121 - Učebna 2
 - 122 - Kabinet
 - 123 - Učebna 3
 - 124 - Učebna-kosmetika
 - 125 - Chodba
 - 125a - Kosmetický salón
 - 125b - Schodiště
 - 125c - WC
 - 125d - Satna
 - 125e - Satna
 - 125f - Ukliď
 - 125g - Předstih WC a sprchy
 - 126 - Kabinet
 - 126b - Kadernictví dámské
 - 127 - Vstup
 - 128 - Předstih WC
 - 128a - WC
 - 128b - WC
 - 129 - Čekárna
 - 129a - Kabinet
 - 129b - Chodba
 - 129c - Kadernictví pánské
 - 130 - Chodba
 - 131 - Předstih WC
 - 132 - Ukliď
 - 133 - Předstih WC
 - 134 - WC
 - 135 - WC
 - 136 - WC
 - 137 - WC
 - 138 - Sprcha

trasa vedena z INP do 1PP
napojeno z RH
- CXKH-R 5Jx10 napájení rozvaděče výtahu v posledním podlaží
- CXKH-R 3x2,5 pro přímotop v šachtě
kabely uloženy v bezhalogenové liště 20x40mm na stěna pod
stropem

trasa vedena pod omítkou po fasádě
- CXKH-R 5Jx10 napojeno z RH - napájení pro výtah
- CXKH-R 3Jx1,5 napojeno z RP2 - S1
- CXKH-R 3Jx1,5 napojeno z RP2 - rezerva pro ventilátor

trasa vedena v bezhalogenové liště 20x20mm na stěna pod
stropem
- CXKH-R 3Jx1,5 napojeno z RP2 pro S1
- CXKH-R 3Jx1,5 napojeno z RP2 - rezerva pro ventilátor

zodpovědný projektant : Ing. Jan Linhart		zpracovatel : Ing. Jan Linhart		 Ing. Jan Linhart Žihobce 80, 342 01 Sušice tel.: 606 394 259 www.L-projekt.cz linhart@L-projekt.cz	
investor: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Škroupova 13, Plzeň 301 00					
název akce : Přístavba osobního výtahu a úprava soc. zařízení v areálu ISSŽiv Plzeň		měřítko : 1:100		poč. form. A4 : 6	
název části : Elektroinstalace		stupeň PD : DSP		datum zprac. : 06/2016	
název přílohy : Půdorys 1NP - elektroinstalace		číslo přílohy : 2		číslo paré :	