

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

ZADAVATEL:	Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23		
SÍDLO:	Mikulášské nám. 23, 326 00 Plzeň		
IČO:	49778145		
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Petrem Mazancem, ředitelem		
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
„Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie – vybavení učeben“ 1. část – Dodávka a montáž nábytku			
PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY DĚLENÁ NA ČÁSTI ZADÁVANÁ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (ZZVZ)			
Spisová značka:	CN/85/CN/17	Číslo jednací:	1432/18/CN

Zadavatel **Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23**, IČO: 49778145, zastoupené ředitelem Mgr. Petrem Mazancem, **rozhoduje** v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ

o vyloučení

dodavatele **Český nábytek a.s.**, IČO: 26063395, se sídlem Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4, ze zadávacího řízení na 1. část – **Dodávka a montáž nábytku** podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie – vybavení učeben**“, neboť dodavatel ve lhůtě stanovené zadavatelem neobjasnil a nedoplnil údaje a doklady na základě žádosti podle § 46 ZZVZ.

Odůvodnění:

Zadavatel zaslal dne 22.3.2018 dodavateli Český nábytek a.s. žádost o písemné objasnění údajů z nabídky podané na 1. část VZ – Dodávka a montáž nábytku. Zadavatel s pověřenými osobami zjistil po kontrole nabídky tohoto dodavatele několik nejasností.

Dodavatel měl podle čl.5.3. Zadávací dokumentace vyplnit a ocenit Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace dodávek. V rámci tabulky Vlastní specifikace dodávek dodavatel vyplnil v pravém sloupci u každé položky vlastní specifikaci nabízeného zboží. V levém sloupci této tabulky byly stanoveny požadavky zadavatele a technické parametry. Ke specifikaci měly být doloženy také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek, pokud je to u dané položky požadováno.

V nabídce dodavatele Český nábytek a.s. zadavatel zjistil několik nejasností ohledně nabízených dodávek ve vyplněné Příloze č. 3 ZD na 1. část veřejné zakázky:

a) Položka 1 – Skříň vysoká prosklená 900x430x1800 mm (jedovna, nábytek)

- Zadavatel požadoval fotografii nebo snímek, ale předložen byl výkres.

Zadavatel ve výzvě požadoval, aby dodavatel předložil fotografii nebo snímek této skříňě.

b) Položka 5 – Bezpečnostní skříň na chemikálie (jedovna, nábytek)

- Zadavatel požadoval skříň včetně odsávacího ventilátoru. Z fotografie předložené v nabídce není patrné, zda skříň ventilátor obsahuje.

Zadavatel ve výzvě požadoval, aby dodavatel předložil jinou fotografii, popř. objasnil, zda skříň obsahuje odsávací ventilátor.

c) Položka 14 – Židle žakovská – otočná na plynovém pístu, plastová (váhovna, nábytek)

- Zadavatel požadoval židli s výztužnými žebry. Dodavatel nabídl židli typu SCV31506 od výrobce MyDva, u které není zcela patrné, jestli tyto výztuhy obsahuje.

Zadavatel ve výzvě požadoval, aby dodavatel objasnil, zda tato žakovská židle obsahuje požadované výztuhy.

d) Položka 19 – Katedra multimediální (učebna biologie, učitelské pracoviště)

- Zadavatel požadoval fotografii nebo snímek, ale předložen byl výkres. Nabídnutá katedra neobsahuje požadovaný pojezd pro klávesnici.

Zadavatel ve výzvě požadoval, aby dodavatel předložil fotografii nebo snímek této katedry. Dodavatel měl objasnit, jestli nabízená katedra obsahuje požadovaný pojezd pro klávesnici.

e) Položka 20 – Učitelská židle čalouněná (učebna biologie, učitelské pracoviště)

- Dodavatel nabídl učitelskou židli od výrobce Alba, model Berni. Po prozkoumání katalogového listu na stránkách výrobce Alba tento výrobek nesplňuje zadání.

Zadavatel ve výzvě požadoval, aby dodavatel vysvětlil rozpor, proč v katalogovém listu na webu výrobce jsou uvedeny parametry této učitelské židle, které nesplňují parametry požadované zadavatelem. Dodavatel přitom v nabídce prohlásil, že zboží splňuje minimální požadavky zadavatele.

f) Položka 22 – Žakovská židle výškově stavitelná (učebna biologie, žakovské pracoviště)

- Dodavatel nabídl žakovskou židli od výrobce MyDva, a to výrobek SCP57. Po kontrole uvedeného typu židle bylo zjištěno, že nesplňuje zadání. Zadavatel požadoval židli s výškovou stavitelností bez použití náradí, což u tohoto výrobku nevyplývá.

Zadavatel ve výzvě požadoval, aby dodavatel vysvětlil, zda tato žakovská židle splňuje všechny požadavky zadavatele, a objasnil uvedené rozpory.

g) Položka 35 – Digestoř laboratorní celoprosklená (laboratoř chemie, učitelské pracoviště)

- Zadavatel požadoval celoprosklenou digestoř, ale z fotografie v nabídce vyplývá, že digestoř je jednostranná. Dodavatel přitom prohlásil, že zboží splňuje minimální požadavky zadavatele. V přiloženém certifikátu dále nejsou všechny ČSN u této položky v Příloze č. 3 ZD.

Zadavatel ve výzvě požadoval, aby dodavatel objasnil uvedený rozpor. Dále měl dodavatel vysvětlit, zda výrobek splňuje relevantní ČSN.

h) Položka 36 – Laboratorní stůl 1500x600x900 mm (laboratoř chemie, žakovské laboratorní pracoviště)

- Zadavatel požadoval ilustrativní fotografii nebo snímek, ale předložen byl výkres. Z dodaného výkresu není patrné, zda jeklový rám obsahuje rektifikaci.

Zadavatel ve výzvě požadoval, aby dodavatel předložil ilustrativní fotografii nebo snímek, aby bylo patrné, zda jeklový rám obsahuje rektifikaci.

Žádost o písemné objasnění byla dodavateli zaslána dne 22.3.2018. Zadavatel stanovil lhůtu na písemné objasnění do 28.3.2018.

Dodavatel Český nábytek a.s. nedoručil písemné objasnění a doplnění nabídky v zadavatelem stanovené lhůtě.

Zadavatel s pověřenými osobami nabídku vyřadil. Dodavatel je následně zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení na základě § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ, neboť dodavatel ve stanovené lhůtě neobjasnil a nedoplnil požadované údaje a doklady.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Účastník je oprávněn vzdát se práva podat námitky dle § 243 ZZVZ.

V Plzni dne 29. 3. 2018

Gymnázium, Plzeň,
Mikulášské nám. 23
326 00 Plzeň -4-



Mgr. Petr Mazanec

ředitel

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

za zadavatele