PŮDORYS KROVU
1:50



ŘEZ A - A
OCELOVÝ RÁM R1



ŘEZ B - B
OCELOVÝ RÁM R2



DETAIL 1
1:20



DETAIL 2
1:20



DETAIL 3
1:20



ŘEZ E - E
1:20

ŘEZ D - D
ZESÍLENÍ KROKVÍ
1:20

POHLED F - F
1:20

DETAIL 4
1:20



ŘEZ G - G
1:20

DETAIL 5
1:20



ŘEZ H - H
1:20

ŘEZ C - C
OCELOVÝ RÁM R3



VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ - OCEL S 235 JR

POL.	PROFIL	DÉLKA/PLOCHA [mm,]	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST [kg]	HMOTNOST 1 KS [kg]	KS	CELKOVÁ HMOTNOST [kg]
1	HEB 140 (RÁM 1)	9,355	33,70	315,26	1	315,26
2	HEB 140 (RÁM 2)	18,470	33,70	622,44	1	622,44
3	HEB 160 (RÁM 3)	9,315	42,60	396,82	1	396,82
4	HEB 200 (RÁM 3)	3,170	61,30	194,32	1	194,32
5	P10 - 100x210	0,021	76,50	1,65	12	19,78
6	P10 - 200x200	0,040	78,50	3,14	6	18,84
7	P10 - 240x240	0,058	78,50	4,52	1	4,52
CELKOVÁ HMOTNOST OCELI		[kg]				1 572

P O Z N Á M K Y :

1. PŘESAHUJÍCÍ KONCE SVORNÍKŮ SE ODŘÍZNOU.
2. SVORNÍKY LZE NAHRADIT ZÁVIT. TYČEMI DANÉHO PRŮŘEZU S OBOUSTRANNOU MATICÍ A PODLOŽKOU..
3. VŠECHNY DÉLKOVÉ ROZMĚRY OCELOVÝCH PRVKŮ JSOU ORIENTAČNÍ A MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA MÍSTĚ.
4. OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ANTIKOROZNĚ CHRÁNĚNY, NAPŘ. NÁTĚREM.
5. VŠECHNY KOUTOVÉ SVARY. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU VELIKOSTI 4 MM.
6. NOVĚ ZABUDOVANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU MUSÍ VYKAZOVAT MAXIMÁLNÍ USTÁLENOU HMOTNOSTNÍ VLHKOST 25%, PŘI KTERÉ NASTÁVÁ RIZIKO NAPADENÍ DŘEVA DŘEVOKAZNÝMI ORGANISMY. VLHKOST POUŽITÉHO KONSTRUKČNÍHO DŘEVA BUDE NA STAVBĚ ZMĚŘENA CERTIFIKOVANÝM VLHKOMĚREM, O MĚŘENÍ BUDE PROVEDEN ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU A PROTOKOL.
7. VŠECHNY DŘEVĚNÉ NOSNÉ PRVKY JE NUTNÉ PREVENTIVNĚ CHEMICKY OŠETŘIT PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A HMYZU.

NOVÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY - KLEŠTINY 2x 80/200 V KAŽDÉ VAZBĚ KROVU

ODSTRAŇOVANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY

!!! VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

popis změny	datum	provedl	podpis

zodpovědný projektant
Ing. RADEK PIKHART
PROJEKTOVÁNÍ A STAVBA STAVEB
tel.: 376 591 880
mobil: 776 088 188
e-mail: radek@pikhart.eu
www.pikhart.eu
sídlo:
Vodičkova 941
356 01 Sokolov
ČKAIT 0801481

projektant:	Ing. RADEK PIKHART	datum: 02/2018
investor:	Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy Národních mučedníků 347 339 01 Klatovy	číslo zakázky: 16/067
		stupeň: DPS
akce:	VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU + PŘÍSTAVBA VÝTAHU GYMNÁZIUM KLATOVY, NÁR. MUČEDNÍKŮ 347, KLATOVY	formát: 14 x A 4
		měřítko: 1 : 50 / 1 : 20
část:	D.1.2 KONSTRUKČNÍ ČÁST	označení přílohy: D.1.2.3 / part č.
obsah:	ZESÍLENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU	