

chráněný únikový prostor

CHÚC-VZT ZAP

KR97 bezhalog. propojení CHÚK ZAP

doplnit tlačítkový ovladač osvětlení chodby (propojit CYKY-O 3x1,5)

CYKY-J 3x1,5 ponechat rezervu 2 m ze stropu pro magnety

osadit jistič 2/1/B

CYKY-J 3x1,5

Ing. Pavel Hlavatý U Retexu 624, 339 01 Klatovy IČO: 446 40 951	
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hlavatý	
Stavebník: Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy	Stavební úřad: Klatovy
Stavba: VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU + PŘÍSTAVBA VÝTAHU GYMNÁZIUM KLATOVY NĀR. MUČEDNÍKŮ 347	Účel: DSP
	Č. zakázky: 019/2016
	Datum: 08/2016
	Měřítko: 1:50
Obsah: D.1.4.2 Elektro + hromosvod Elektroinstalace 2.NP	Číslo přílohy: D.1.4.2.5