



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

ZADAVATEL:	Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
SÍDLO:	Národních mučedníků 347, 339 01 Klatovy
IČO:	61750972
zastoupený:	RNDr. Jiřím Šléglem, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČO:	72046635
zastoupený:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Rekonstrukce prostorů pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizích jazyků včetně zajištění bezbariérového přístupu	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), vyhlášená dle § 53 ve zjednodušeném podlimitním řízení	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P18V00000351

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce prostorů pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizích jazyků včetně zajištění bezbariérového přístupu“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona. Důvodem poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace je skutečnost, že zadavatel provádí úpravu zadávací dokumentace v následujících bodech:

1. Zadavatel, aby předešel ohrožení realizace projektu, rozhodl o úpravě zadávací dokumentace: ze zadávací dokumentace se vypouští z čl. 7, kap. 7.2 odst. a).

V zájmu realizace projektu v případě překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky nabídkou, která bude nabízet nejnižší nabídkovou cenu, což je jediným hodnotícím kritériem, nebude zadavatel účastníka zadávacího řízení vylučovat pro nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel posoudí, zda by se jednalo o částku, kterou by dokázal dofinancovat z jiných zdrojů. Pokud by zadavatel nedokázal zajistit dofinancování, veřejnou zakázku zruší.

2. Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení ve znění:

U položky "vnitřní požární okno s ozn. V" je v soupisu prací a ve výpisu oken uvedena PO EI60/EW90, v PBŘ je ale požadavek EI 45 DP2. Jaký údaj je platný a závazný pro ocenění?

Odpověď zpracovatele PD

Pro ocenění je závazný údaj z požárně bezpečnostního řešení, tedy EI 45 DP2. (Popis položky bude upraven v aktualizovaném soupisu prací - viz bod a Vysvětlení ZD č. 1.)

3. Zpracovatel PD poskytuje vysvětlení týkající se klempířských konstrukcí:

V technické zprávě je mylně uveden titanizek jako materiál pro klempířské prvky, v soupisu prací a výkazu výměr je uvedena měď. **Pro ocenění je závazný údaj ze soupisu prací a výkazu výměr – měď.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/41/CN/17

Č.j. 1933/18/CN

4. Zadavatel obdržel požadavek na formální úpravu soupisu prací od orgánu provádějícího kontrolu projektů pro poskytovatele dotace. Úprava spočívá pouze v upřesnění popisu některých položek a úpravě popisu měrných jednotek. Zadavatel nechal zpracovat požadovanou úpravu a v nejbližším termínu zveřejní aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr jako Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.
5. Zadavatel sděluje, že
posunuje termín pro podání nabídek na 25. 05. 2018 do 10.00 hod.
Místo pro podání nabídek se nemění.

V Plzni dne 03. 05. 2018

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejrnická 663/56, 318 00 Plzeň