

Zítek - IP projekt s.r.o.

Vyřizuje: Dobeš /724 026 274

Naše značka: POS-PD-1173-17
Datum: 9.12.2017

DSP: „Silnice III/18052 Malesice – Dolní Vlkyš, DEŠŤOVÁ KANALIZACE – Dolní Vlkyš“

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**

2. V rámci křížení telekomunikačního vedení je nutno zeminu pod kabelovým ložem zhutnit a kabelové lože vysypat pískem 10 cm vysoko a umístit výstražnou fólii oranžové barvy.

3. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.


4. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených připomínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci **SEK č.j.: 696976/17 vydané dne 22.8.2017** Stavebního zákona.

V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s kontaktujte Josef Dobeš/ 724026274

S pozdravem

Josef Dobeš
Specialista provozu sítě
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
m: +420 724 026 274


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063