



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Zítek IP Projekt s.r.o.
Částkova 55
326 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
13.11.2017

NAŠE ZNAČKA
766/2018/342/Kai

VYŘIZUJE/ LINKA
Š.Kaiserová/374
Š.Vokáčová/346
Ing.J.Hřebejková/724614067

DATUM
2018-01-05

Silnice III/18052 Malesice – Dolní Vlkýš, dešťová kanalizace Dolní Vlkýš
k.ú. Dolní Vlkýš, okr. Plzeň-město, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-1830-0-00
VÚ: BER_0170 Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku Berounka
I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDRĚNÍ účastníka řízení

Dopisem ze dne 13.11.2017 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro stavební řízení k záměru „Silnice III/18052 Malesice – Dolní Vlkýš, dešťová kanalizace Dolní Vlkýš“, vypracovanou Vaší firmou v 10/2017, č. zak. 10-17. PD byla mailem ze dne 6.12.2017 doplněna.

K PD pro územní řízení k záměru „Silnice III/18052 Malesice – Dolní Vlkýš – dešťová kanalizace Dolní Vlkýš“ jsme vydali vyjádření správce povodí a vyjádření účastníka řízení č.j. 31680/2015/342/Kai a SP-2015/6866 ze dne 22.6.2015.

Lokalita se nachází v povodí vodního toku Čeminský potok, č.h.p. 1-10-01-1830-0-00. Stavbou bude dotčen vodní tok IDVT 10271746 (levostranný přítok Čeminského potoka). Oba výše uvedené vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Pozemky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik nebudou dotčeny.

Předložený záměr řeší novostavbu dešťové kanalizace v délce 305,0 m, DN 300. Stavba bude koordinována se stavbou dešťové kanalizace v Dolní Vlkýši – zatrubnění vodoteče (stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení č.j. 756/2018/342/Kai a SP- 2017/14674 ze dne 5.1.2018). Trasa dešťové stoky začíná napojením do vodního toku IDVT 10271746 vedoucího přes náves v Dolní Vlkýši. Stoka je v celé délce navržena v silnici III/18052 – ul. Na Stráži.

Na navrženou dešťovou stoku budou napojeny kanalizační přípojky, které přes vtokový objekt ve stávající silnici budou odvádět srážkové vody ze silničního příkopu.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 8, 150 24 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]
je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „Silnice III/18052 Malesice – Dolní Vlkýš, dešťová kanalizace Dolní Vlkýš “ za předpokladu splnění této podmínky:
- Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Orientační souřadnice umístění stavby v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků – ZÚ – X = 106470381, Y = 82831931, KÚ – X = 106495265, Y = 82820475.

II. Jako správce drobného vodního toku Čeminský potok a vodního toku IDVT 10271746 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující



vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Silnice III/18052 Malesice – Dolní Vlkýš, dešťová kanalizace Dolní Vlkýš “ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Uložení potrubí na příbřežních pozemcích v šířce min. 6 m od břehových hran vodního toku bude provedeno jako pojezdne pro těžkou mechanizaci bez nutnosti dodatečných úprav povrchu terénu.
2. Při provádění prací, skládování stavebních materiálů a výkopových zemin nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do vodního koryta toku. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti vodního toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do vodního toku a bude zajištěna proti úkapům. Veškeré škody okamžitě odstraní investor stavby na vlastní náklady.
3. Při realizaci prací budou z koryta toku průběžně odstraňovány zbytkové výkopky zemin a materiály. Po ukončení prací budou z dotčených a navazujících úseků koryta potoka odstraněny všechny případné splaveniny ze stavby.

4. Zahájení stavebních prací stavebník oznámí správci vodního toku. Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu bude předáno zaměření polohopisu výpustního objektu v systému S-JTSK (předávací soubory ve formátu xls a txt), včetně fotodokumentace ve formátu jpg. Kontakt: Ing. Jana Hřebejková, tel.č. 374723602, 724614067, jana.hrebejkova@pvl.cz .

Příloha
PD

 **Povodí Vltavy,**
státní podnik
závod Berounka 24
Denísovo nábřeží 14, 301 00 Pízeň

Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Kopie
PS-5-ing. Hřebejková
PS-1-pí. Vokáčová

