



LEGENDA

- K1, K2, K3 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL - GEMINOX THR_s 10-50
10 - 48,7 kW, 1,06-5,29 m³ZP/h
R1, R2 - TEPELOVZDUŠNÁ JEDNOTKA ROBUR K60, 55,2 kW,
6,35 m³ZP/h
R3, R4, R5, R6 - TEPELOVZDUŠNÁ JEDNOTKA ROBUR B15, 13,8 kW,
1,59 m³ZP/h

- PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ - ZEMNÍ
- PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ - NADZEMNÍ
- PLYNOVOD STL NAVRŽENÝ - NADZEMNÍ
- NTL VNITŘNÍ ROZVOD ZP NAVRŽENÝ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ
D.1.4.2. PLYNOVÉ INSTALACE

VYPRACOVAL		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ MILAN DAVID IČO 063 78 265 tel - 606603806 e-mail - mdavid.st@seznam.cz	
MILAN DAVID		MILAN DAVID			
STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSELCE					
MÍSTO STAVBY					
OSELCE č.p. 1, 335 46 OSELCE				FORMÁT	A 2
STAVBA				ČÍSLO ZAKÁZKY	02/2018
REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ČÁSTI AREÁLU SŠ A ZŠ OSELCE				DATUM	03/2018
VÝKRES				STUPEŇ	DPS
SITUACE STL ROZVOD PLYNU				MĚŘÍTKO	1 : 200
				ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO KOPIE
				01	