



LEGENDA

- 1 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 32
- 2 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 15
- 3 - ZÁTKA DN 15
- 4 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 32/25
- 5 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 25
- 6 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 25/20
- 7 - REGULÁTOR FRANCEL B 10 NG, 2,0 kPa, 10,0 m3ZP/h, G 3/4"/G 1"
- 8 - REGULÁTOR FRANCEL B 25, 2,0 kPa, 25,0 m3ZP/h, G 3/4"/G 5/4"
- 9 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 40/25
- 10 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 50/32
- 11 - CHRÁNIČKA DN 65
- 12 - PRUŽNÁ TRUBKA DN 25, DL. 500 mm, R 1" - G 1"
- 13 - ZÁVITOVÁ REDUKCE R 1"/G 3/4"
- 14 - CHRÁNIČKA DN 80
- 15 - KLENUTÉ DNO DN 40
- 16 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 50
- 17 - PLECHOVÁ SKRÍNKA S DVÍŘKY 600x600x300 mm

K1, K2, K3 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL - GEMINOX THR 10-50
10 - 48,7 kW, 1,06-5,29 m3ZP/h

- PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ - NADZEMNÍ
- PLYNOVOD STL NAVRŽENÝ - NADZEMNÍ
- NTL VNITŘNÍ ROZVOD ZP NAVRŽENÝ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ

D.1.4.2. PLYNOVÉ INSTALACE

VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ MILAN DAVID IČO 663 78 265 tel - 606603806 e-mail - mdavid.st@seznam.cz	
MILAN DAVID	MILAN DAVID		
STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSELCE		FORMÁT	A 3
MÍSTO STAVBY	OSELCE č.p.1, 335 46 OSELCE	ČÍSLO ZAKÁZKY	02/2018
STAVBA	REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ČÁSTI AREÁLU SŠ A ZŠ OSELCE	DATUM	03/2018
VÝKRES	AXONOMETRIE 1	STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	
		ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO KOPIE
		08	