



LEGENDA

- 1 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 15
- 2 - ZÁTKA DN 15
- 3 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 32/25
- 4 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 25
- 5 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 25/20
- 6 - REGULÁTOR FRANCEL B 25, 2,0 kPa, 25,0 m3ZP/h, G 3/4"/G 5/4"
- 7 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 50/32
- 8 - CHRÁNIČKA DN 80
- 9 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 50
- 10 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 20
- 11 - PRUŽNÁ TRUBKA DN 20, DL. 1000 mm, R 3/4" - G 3/4"
- 12 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 40/25
- 13 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 50/40
- 14 - PRUŽNÁ TRUBKA DN 25, DL. 1000 mm, R 1" - G 1"
- 15 - ZÁVITOVÁ REDUKCE R 1"/G 3/4"
- 16 - PLECHOVÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY 600x600x300 mm

R1, R2 - TEPOVZDUŠNÁ JEDNOTKA ROBUR K60, 55,2 kW, 6,35 m3ZP/h
R3, R4, R5, R6 - TEPOVZDUŠNÁ JEDNOTKA ROBUR B15, 13,8 kW, 1,59 m3ZP/h

- PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ - NADZEMNÍ
- PLYNOVOD STL NAVRŽENÝ - NADZEMNÍ
- NTL VNITŘNÍ ROZVOD ZP NAVRŽENÝ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ

D.1.4.2. PLYNOVÉ INSTALACE

VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ	
MILAN DAVID	MILAN DAVID	MILAN DAVID IČO 663 78 265 tel - 606603806 e-mail - mdavid.st@seznam.cz	
STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSELCE		FORMÁT	A 3
MÍSTO STAVBY		ČÍSLO ZAKÁZKY	02/2018
STAVBA		DATUM	03/2018
REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ČÁSTI AREÁLU SŠ A ZŠ OSELCE		STUPEŇ	DPS
VÝKRES		MĚŘÍTKO	
AXONOMETRIE 2		ČÍSLO VÝKRESU	09
		ČÍSLO KOPIE	