

Zadavatel:

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejeprnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/60/CN/18
ČÍSLO JEDN.: 2573/18/CN
VYŘIZUJE: Bc. Petra Matějková
TEL.: +420 377 224 260
E-MAIL: petra.matejkova@cnpk.cz
DATUM: 28. 5. 2018

VZ - „Dokončení opravy fasády a
výměny oken na internátu Nad
Týncem 38, Plzeň“

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 ze dne 28. 5.2018

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dokončení opravy fasády a výměny oken na internátu Nad Týncem 38, Plzeň“ podávám, v zastoupení zadavatele, **Vysvětlení zadávacích podmínek**, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Při prohlídce místa plnění viz. Zápis z prohlídky z místa plnění ze dne 25. 5. 2018

1)

U oken nejsou u výkazů výměr – výpis prvků i bezpečnostních hledisek a co vše mají obsahovat, i u dveří (namalovat a popsat)

Odpověď:

Zpracovaná projektová dokumentace je ve stupni DSP, nikoliv realizační, proto neobsahuje výpisy prvků. V technické zprávě jsou popsány výplně otvorů pod bodem D.5.10 na str. 6. Případné další požadavky by musel nárokovat investor – v době zpracování dokumentace a při místním šetření dne 20. 01. 2017 byly tyto záležitosti konzultovány se správcem objektů, panem Szagou.

2)

Hromosvod – celý hromosvod včetně střešní části vyměnit.

Odpověď:

Jak je uvedeno v technické zprávě, stať D.5.12 Uzemnění, budou rozvody hromosvodu celé nové, kromě zemnicích desek.

3)

Chybí malé okno ve výpisu v přízemí (sprcha).

Odpověď:

Údajně chybějící okno 900*900 mm je ve výkazu výměr pod položkou č. 97 – 766-002.

4)

Schodiště – upřesnit otvírání okna schodiště a zasklení (bezpečnostní sklo) – viz. požární předpisy?

Odpověď:

Okna v hlavním schodišti jsou fixní, členění jako u stávajících. Na úrovni +1,650 m může být spodní část s bezpečnostním sklem, ale protože před ním prochází zábradlí, není to nutné.

5)

Lesní porosty dosahují velké výšky a dotýkají se budovy, nutno upravit pro realizaci stavby


Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že PD byla zpracovávána počátkem roku 2017 a neví, v jakém současném stavu jsou okolní jehličnany. V každém případě je nutné při stavbě lešení kolidující větve odklonit uvázáním nebo je ořezat po schválení odborem životního prostředí MMP.

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek je stanovena do 31. 5. 2017 do 12:00hod.

V Plzni dne 28. 5. 2018

Centrální nákup, ©
příspěvková organizace
Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635



za pověřenou osobu, **Bc. Petra Matějková**
Centrální nákup, příspěvková organizace