

naše č.j.: 4405/18/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludka Kašparová
tel.: 377 172 411
e-mail: ludka.kasparova@suspk.eu
datum: 06.06.2018

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Jednající: Ing. Jiří Velíšek, pověřený řízením organizace
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace s následujícími dotazy:

Dotaz č. 1

Dobrý den,
žádáme Vás o poskytnutí dodatečných informací pro zakázku:
Systémové číslo VZ: P18V00000456, Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské

- 1) Část pro město Poběžovice, SO 401 Veřejné osvětlení
- Ve Výkazu výměr je uveden pouze 1 nový osvětlovací bod vč. příslušenství, dle připojeného výkresu by mělo být 24 nových osvětlovacích bodů
 - Ve výkazu výměr chybí skříň SMRL

Dotaz č. 2

2) Výkaz výměr u svislého dopravního značení neodpovídá přiložené situaci TDZ oprava 3_2018 - v situaci jsou např 4ks SDZ IS 9c, které nejsou uvedeny ve VV.

Odpověď:

na dotaz v rámci zpracovávání nabídky na akci Slovanská ul. Poběžovice dle požadavku:

Ad 1)

- a) nový osvětlovací stožár vč. lampy (komplet) je ve Slovanské ul. opravdu pouze jenom jeden. Jeden stávající stožár komplet se přemísťuje do nové patky a za mostem přes Pivoňku jsou již navrženy pouze přípravné patky pro budoucí řešení VO v dané části ul.
- b) skříň SMRL je osazena v Masarykově ulici, ve Slovanské se napojujeme rovnou na stávající kabel v tom překládaném stožárku a žádná nová skříň tam nebude.

Ad 2)

Svislé dopravní značky IS 9c (v rámci realizace Slovanské ul.) nebyly do rozpočtu zahrnuty, protože byl předpoklad přednostní realizace stavby Masarykovy ul., která by po provedení opravy byla zcela uzavřena pro nákladní vozidla nad 3,5t a dopravní značky IS 9c by se musely osadit ze směru od obchvatu i ze směru od Slovanské ul. V tuto chvíli je postup opačný, kdy první bude realizována Slovanská ul. a Masarykova ul. bude ponechána stávající. Po konzultaci se starostou města Poběžovice budou 2ks dopravních značek IS 9c navržené ve Slovanské ul. osazeny již v rámci akce Slovanská ul. a je tedy nutné do rozpočtu stavby Slovanské ul. do objektu SO 101 doplnit následující položky dle položek URS:

- 1. K 91411-1121 - Montáž dopravní značky základní do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly - 2 ks

2. M 4044428R - Značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm IS9c - 2 ks
3. K 91451-1112R - Montáž a dodávka sloupku zdvojeného dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou – 2 ks

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel doplňuje položky č. 82, 83 a 86 ve výkazu výměr. Příloha Dodatečných informací č. 1 je **nově upravený výkaz výměr**.

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. následovně:

Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

12.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 09:00 hod dne 13.06.2018.**

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 7.6.2018 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 31.05.2018 za znění s výše uvedenými změnami vč. nového soupisu prací.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

Ing. Jiří Velíšek
pověřený řízením organizace
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.