



Podzemní část domovního plynovodu: podle ČSN EN 12 007-1 až -3

-krytí plynovodu: 0,8 - 1,2 m (ve vozovce min. 1 m)

-spádování plynovodu : podle terénu

Domovní plynovod volně vedený: podle ČSN EN 1775 a TPG G 704 01

veden při stěně, uchycen v obímkách

Ostatní síte

- minimální vzdálenosti při křížení a souběhu plynovodu s ostatními sítěmi podle ČSN 73 6005 – příloha technické zprávy
- v místě křížení sítí provádět výkopové práce ručně s mimořádnou opatrností

[illegible]