



Rozvody elektroinstalace budou uloženy pod omítkami.

Svitidla budou opatřena úspornými světelnými zdroji,  
min. krytí svítidel IP20, v koupelně osadíte svítidlo  
v provedení II.třídy (dvojitá izolace).

Napětí : 1 NPE stř. 50 Hz, 230V/TN-S  
Ochrana : aut.odp. od napájení v síti TN  
proudovým chráničem  
doplňkové pospojování

M 1:50

<b>Projekty elektrických zařízení a poskytování software</b> <b>Ing. Pavel Hlavatý</b> <b>U Retexu 624, 33901 Klatovy 3 IČO : 44640951</b>		<b>Zodpovědný projektant</b> <b>Ing. Hlavatý</b>	
<b>Investor :</b> Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy 2		<b>Č.zak.:</b> 03/2018	
<b>Název :</b> KLATOVY - Č.P. 684		<b>Datum :</b> 03/2018	
<b>MODERNIZACE BYTOVÉHO JÁDRA</b>		<b>Stupeň :</b> DPS	
<b>ELEKTROINSTALACE</b>			