


LEGENDA

- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ FeZn30/4
- VÝVODY UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY FeZn10
- SPOJ TYPIZOVANÝM SVORKAMI SR2 - PÁSEK PÁSEK, SR3 - PÁSEK DRÁT NEBO SVÁREM
- SVOD JÍMACÍ SOUSTAVY AImgSi 8 NA PODPĚRÁCH ,
- SPODNÍ ČÁST SVODU SE PŘIPOJÍ NA ZKUŠEBNÍ SVORKU SZ VYVEDENOU Z UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY DRÁTEM FeZn10, OCHRANNÝ ÚHELNÍK SVODU OU1,7 NEBO TRUBKA OT1,7

POZNÁMKA:  
UZEMNĚNÍ BUDE SLOUŽIT JAKO OCHRANNÉ A PRACOVNÍ. JAKO ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ BUDE POUŽIT PÁSEK FeZn30/4mm ULOŽENÝ V PODKLADNÍM BETONU S MINIMÁLNÍM KRYTÍM 50mm PO VŠECH STRANÁCH PÁSKU.  
PRO PŘEKLENUTÍ DILATAČNÍCH SPÁR MUSÍ BÝT ZEMNÍČE USPOŘÁDÁNY TAK, ABY JE DILATAČNÍ SÍLY NEMOHLI PORUŠIT (PŘEMOŠŤOVACÍ PŘEPONKY). ZEMNÍČE V MÍSTECH S NEBEZPEČÍM POŠKOZENÍ, PŘI PRŮCHODU ZDI MUSÍ BÝT CHRÁNĚNA OCHRANNOU TRUBKOU A UTĚSNĚNÍ PROVEDENO NAPŘ. ASFALTOVOU ZÁLIVKOU.  
V MÍSTECH SVODŮ BUDE ZEMNÍ VÝVOD UKONČEN ZKUŠEBNÍ SVORKOU SZ, VE VÝŠCE V 0,6m.  
HODNOTA UZEMNĚNÍ NEMÁ BÝT VĚTŠÍ JAK 10 OHMŮ, MĚŘENÝ PŘI NÍZKÉM KMITOČTU.  
VŠEKÝ MATERIÁL HROMOSVODU A UZEMNĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ŘADĚ NOREM ČSN EN 50 164.



k.ú. Kvičovice - 678333, č.parc.64/90 ± 0,000 = 378,52 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o.  korespondenční adresa  Havlíčková 15, 110 00 Praha 1  sídl  Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6  IČO  033 01 087  kontakt  tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP  Pavel Kolář  kontakt  tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com  Zodp. projektant  Ing. Ondřej Pípal  číslo autorizace  ČKAIT 0013142	Vypracoval  Ing. Ondřej Pípal

Akce			
Transformace CSS STOD - III. etapa - Kvičovice p.č. 64/73, 64/90, k.ú. Kvičovice - 678333			
Stavebník			
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		04 / 2017

Označení části	Část
D.2	SO.02 - OBJEKT B
Číslo profese	Profese
D.2.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM
Číslo přílohy	Příloha
D.2.4.6.b-03	PŮDORYS ZÁKLADŮ - UZEMNĚNÍ