LEGENDA

VERTIKÁLNÍ KRUHOVÉ
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

PROUDĚNÍ ODVODNÍHO VZDUCHU

ŠTĚRBINA POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM 5 mm

0
1
65

OBJEMOVÝ PRŮTOK PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
OBJEMOVÝ PRŮTOK ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
ČÍSLO ZAŘÍZENÍ



POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- VENTILÁTORY A KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ OPATŘENY TĚSNOU ZPĚTNOU KLAPKOU
- PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI ŠTĚRBINOU VÝŠKY 5 MM POD VYBRANÝMI DVEŘMI
- VENTILÁTORY U MÍSTNOSTÍ BEZ OKEN OVLÁDÁNY VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ
- DOBĚH VENTILÁTORU 1 AŽ 20 MIN
- SVISLÁ POTRUBÍ NAD STŘECHU OPATŘENA JÍMKOU PRO ODVOD KONDENZÁTU
- POTRUBÍ V PROSTORU KROVU OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL. 50 MM S HLINÍKOVOU FOLII
- POTRUBÍ UKONČENO MIN. 0,5 M NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM STŘÍŠKOU PROTI DEŠTI SE SÍTÍ PROTI HMYZU
- MONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE

S

Generální projektant

S V I Ž N

Autor
SVIŽN s.r.o.
korenspondenční adresa
Havlíčkova 15, 110 00, Praha 1
sídlo
Milady Horákové 298/123,
160 00, Praha 6
IČO
033 01 087
kontakt
tel.: 606 062 636
mail.: info@svizn.com

HIP
Pavel Kolář
kontakt
tel: 776 076 255
mail: kolar@svizn.com

Zodpovědný projektant
Ing. arch. Marta Mezerová
Číslo autorizace
ČKA 04 407

Vypracoval
Ing. Jakub Hodula
Bc. Lukáš Hovorka

Akce

Transformace CSS STOD - III. etapa - Kvíčovice

p.č. 64/73, 64/90, k.ú. Kvíčovice - 678333

Stavebník

Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1 : 50		08/2017

Označení části	Část
D.1	SO.01 – OBJEKT A
Číslo profese	Profese
D.1.4.3	VZDUCHOTECHNIKA
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.3.b – 01	PŮDORYS 1. NP