



LEGENDA POTRUBÍ

- PLYNOVOD NTL LISOVANÁ Cu
- CHRÁNIČKA PLYNOVODU OCEL

LEGENDA ZNAČEK

- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR

- KULOVÝ KOHOUT

TABULKA ZAŘÍZENÍ

Č. ZAŘÍZENÍ	POPIS
1	KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL; MAX. EL. PŘÍKON 138 W; JMEN. TEP. VÝKON 44,9 kW (PŘI 50/30 °C); SPOTŘEBA PLYNU 4,58 m3/h; MAX. 4 bary PROV. TLAK

TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha (m2)	sv. výška (mm)	poznámka
1-2.02	CHODBA	5,6	2 800	
1-2.03	SPIŽ	0,7	2 800	
1-2.04	KOUPELNA + WC	7,9	2 800	
1-2.04	KUCHYNĚ	11,2	2 800	
1-2.05	OBÝVACÍ POKOJ	39,5	2 800	
1-2.06	LOŽNICE	16,5	2 800	
1-2.07	POKOJ	14,0	2 800	
1-2.08	LOŽNICE	14,5	2 800	
1-2.09	OBÝVACÍ POKOJ	16,5	2 800	
1-2.10	KUCHYNĚ	8,7	2 800	
1-2.11	SKLAD	1,2	2 800	
1-2.12	KOUPELNA	3,5	2 800	
1-2.13	WC	1,1	2 800	
1-2.14	CHODBA	7,5	2 800	
		148,4 m²		

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM A UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT.
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY OCELOVOU CHRÁNIČKOU.
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ.
- MATERIÁL NOVÉHO VNITŘNÍHO PLYNOVODU – MĚĎ LISOVANÁ.
- VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBĚHNE V SOULADU S INSTRUKCEMI OD VÝROBCE.
- V PŘÍPADĚ ZASEKÁNÍ PLYNOVÉHO POTRUBÍ DO ZDI NESMÍ BÝT Z MONTOVÁNO Z DÍLŮ, DÁLE JE NUTNÉ UMÍSTIT POTRUBÍ V DRÁŽCE DO MALTOVÉHO LOŽE, ABY SE ZABRÁNILO PŘÍPADNÉMU ÚNIKU DO ZDIVA.

k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1 ± 0,000 = 369,70 m n. m. (Bpř)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčкова 15, 110 00, Praha 1 sídl o Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČ O 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Pavel Kolář kontakt tel: 776 076 255 mail: kolar@svizn.com	Vypracoval Ing. Jakub Hodula Bc. Lukáš Hovorka
	Zodpovědný projektant Ing. arch. Marta Mezerová číslo autorizace ČKA 04 407	

Akce Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711			
Stavebník Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod			
Stupeň DPS	Měřítko 1 : 50	Revize	Datum 08/2017

Označení části D.1	Část SO.01
Číslo profese D.1.4.2	Profese PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ
Číslo přílohy D.1.4.2.b – 02	Příloha PŮDORYS 1. NP