



Legenda svítidel:

- Stropní přisazené zářivkové svítidlo, 2x26W, IP20
- Stropní přisazené zářivkové svítidlo, 2x32W, IP20
- Stropní přisazené zářivkové svítidlo, 2x32W, IP44
- Nástěnné přisazené zářivkové svítidlo, 1x24W, IP44
- Nástěnné přisazené zářivkové svítidlo, 2x26W, IP44
- Nástěnné přisazené zářivkové svítidlo s pohyb. čidlem, 2x26W, IP44
- Přisazené zářivkové svítidlo s vypínačem, 1x58W, IP20
- Stropní přisazené zářivkové svítidlo, 2x18W, IP65

Legenda značek:

- Spínač jednopólový, IP20
- Spínač jednopólový, IP44
- Přepínač střídavý, IP20
- Přepínač střídavý, IP44
- Dvojitý přepínač střídavý, IP20
- Dvojitý přepínač střídavý, IP44
- Přepínač sériový, IP20
- Přepínač sériový, IP44
- Přepínač křížový, IP20
- Přepínač křížový, IP44
- Žaluziový ovladač, IP20
- Tlačítkový ovladač s doutnavkou, IP20
- Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20
- Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44
- Zásuvka 16A/400V, IP44
- El. vývod 1-fázový, příprava pro žaluzie
- El. vývod 1-fázový
- El. vývod 3-fázový
- Ventilátor - dodávka VZT
- Rozvaděč
- Uzemnění, Ochranné pospojení

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41.ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENO DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ .
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
IZOLACI,KRYTY
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
ZVÝŠENÁ - VE VENKOVNÍCH PROSTORECH DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
V KOUPELNÁCH A UMÝVACÍCH PROSTORECH INSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701.ed.2
A ČSN 33 2130 ed.3
ROZVODY BUDOU SVAZKOVÁNY V KONSTRUKCI PODLAHY V TRUBKÁCH A V PŘÍČKÁCH.
SLABOPROUDÉ ZÁSUVKY BUDOU SLUČOVÁNY DO SPOLEČNÝCH VÍCERÁMEČKŮ SE ZÁSUVKAMI SILNOPROUDU. NUTNO DODRŽET ODSUP SILNO A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ MIN 300MM.
PROSTUPY ZÁKLADOVOU DESKOU DODÁVKOU STAVEBNÍ ČÁSTI.
POZICE ZÁSUVK A VÝVODŮ PRO KUCHYŇ. LINKU BUDOU UPŘESNĚNY DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE LINKY.

| M. č. | NÁZEV | PLOCHA (m²) | SVĚTLÁ VÝŠKA | PODLAHA | POVRCH. ÚPRAVA STĚN | POVRCH. ÚPRAVA STROPU | POZNÁMKA |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 1-2.01 | CHODBA | 5,7 | 2 500 | VINYLOVÉ LAMELY | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 1-2.02 | WC | 1,6 | 2 500 | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 1-2.03 | KOUPELNA S WC | 7,0 | 2 500 | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 1-2.04 | OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM K. | 30,5 | 2 500 | VINYLOVÉ LAMELY | OMÍTKA | OMÍTKA | KEARMICKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇSKOU LINKOU, H.H. = 1,45 m, D.H. = 0,85 m |
| 1-2.05 | POKOJ | 22,2 | | VINYLOVÉ LAMELY | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 1-2.06 | POKOJ | 19,2 | 2 500 | VINYLOVÉ LAMELY | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 1-2.07 | POKOJ | 12,3 | 2 500 | VINYLOVÉ LAMELY | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 1-2.08 | POKOJ | 13,4 | 2 500 | VINYLOVÉ LAMELY | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 1-2.09 | POKOJ | 15,8 | 2 500 | VINYLOVÉ LAMELY | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 1-2.10 | KUCHYŇ | 9,2 | 2 500 | VINYLOVÉ LAMELY | OMÍTKA | OMÍTKA | KEARMICKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇSKOU LINKOU, H.H. = 1,45 m, D.H. = 0,85 m |
| 1-2.11 | WC | 1,1 | 2 500 | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMÍTKA | OMÍTKA | KERAMICKÝ OBKLAD v. 2,02 m |
| 1-2.12 | KOUPELNA S WC | 3,6 | 2 500 | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMÍTKA | OMÍTKA | KERAMICKÝ OBKLAD v. 2,02 m |
| 1-2.13 | WC | 1,1 | 2 500 | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMÍTKA | OMÍTKA | KERAMICKÝ OBKLAD v. 2,02 m |
| 1-2.14 | CHODBA | 9,5 | 2 500 | VINYLOVÉ LAMELY | OMÍTKA | OMÍTKA | |

k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1

± 0,00 = 369,70 m n. m. (Bpv)

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Generální projektant | | |
| S V I Ž N | | |
| Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 sidlo Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 iČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com | HIP Pavel Kolář kontakt tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Zodp. projektant Ing. Ondřej Pípal číslo autorizace ČKAIT 0013142 | Vypracoval Ing. Ondřej Pípal |

| | | | |
|---|-----------------|--------|--------------------|
| Akce | | | |
| Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711 | | | |
| Stavebník | | | |
| Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod | | | |
| Stupeň DPS | Měřítko 1:50 | Revize | Datum 04 / 2017 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Označení části D.1 | Část SO.01 |
| Číslo profese D.1.4.6 | Profese SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM |
| Číslo přílohy D.1.4.6.b-01 | Příloha PŮDORYS 1.NP |