

Zítek – IP projekt s.r.o..

Vyřizuje: Černý / 607 866 279

Naše značka: POS-PD-1123-2017
Datum: 27.11.2017

DSP: „HOLOUBKOV – II/605 PRŮTAH – 1.etapa“

V rámci navrhované stavby dochází ke střetu s podzemním a nadzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavba vyžaduje provedení úpravy telekomunikačního vedení. Vzhledem k provádění stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující připomínky:

1. Úprava komunikačního vedení je řešena jako samostatná stavební akce. Její realizace musí být koordinována se stavbou „HOLOUBKOV – II/605 PRŮTAH – 1.etapa“. Odpovědnou osobou za naši společnost je Josef Liška, odd. výstavby sítě, tel.: 606 642 736, email.: josef.liska@cetin.cz
2. Před zahájením stavby musí být trasy telekomunikačních kabelů vyznačeny na terénu. V místech střetů kabelových tras se stavbou je nutné zajistit jejich vytýčení. V kolizních místech je nutné ověřit skutečné prostorové uložení prvků kabelových tras ručně kopanými sondami.
3. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
4. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
5. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených připomínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 696895/17 vydané dne 22.8.2017, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

S pozdravem

Martin Černý

Senior specialista pro ochranu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063