



Místnost č. 1507 - učebna fyziky

- SA

SA

XS

XS

XN

SB
- Rozvaděč pod omítku dle specifikace

Jednopolový vypínač pro zapuštěnou montáž, řazení 1 10A,230V,50Hz,IP20

Sériový přepínač pro zapuštěnou montáž, řazení 5 10A,230V,50Hz,IP20

jednonásobná zásuvka pro zapuštěnou montáž 16A,230V,50Hz,IP20

dvojnásobná zásuvka pro zapuštěnou montáž 16A,230V,50Hz,IP20

kabelový vývod ze stropu nebo stěny obecný jednofázový 230V,50Hz

Ovládací tlačítko žaluzií pro zapuštěnou montáž dle specifikace
-
- kabelové rozvody kabely CYKY–J 3x2,5/CXKE–R 3x2,5

kabelové rozvody kabely CYKY–J 3x1,5

příprava trasy pro datovou síť v inst. lištách/chráničcích

kabelový instalační kanál dvoukomorový DLP 150x50

Svítidlo LLL 4000LED 39W/4000K/4300lm

Svítidlo Arel 400LED 35W/4000K/4200lm asym.

ELEKTROINSTALACE SVĚTELNÝCH OKRUHŮ SE POVEDE KABELY CYKY 3Cx1,5 POD OMÍTKOU/V PODLAŽE
ELEKTROINSTALACE ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ SE POVEDE KABELY CYKY 3Cx2,5 POD OMÍTKOU/V PODLAŽE
PŘI SPOLEČNÉ TRASE ELEKTROINSTALACE S DATOVÝMI OBVODY MUSÍ BYT ODDĚLENÉ EM PŘEPÁŽKOU
ZÁSUVKY POD OMÍTKU/JNA STĚNU OSADIT DO V=0,3m NAD PODLAHOU
ZÁSUVKY V DEMONSTRACNÍM STOLE UMÍSTIT V PŘÍSTROJOVÝCH KRABICÍCH DLE ČSN 33 2312 POD PRACOVNÍ DESKU S
MIN. ROZTEČÍ 20cm
ZÁSUVKY PRO SERVER A DATA/PROJEKTOR UMÍSTIT DLE UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
OVLÁDÁNÍ ŽALUZII DLE VÝROBCE BUDE DOPŘEDNĚNO PŘI REALIZACI
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

<div><div><div></div><div>IMONT</div></div><div>IMONT SPOL. S R.O. PERLOVÁ 14 301 14 PLZEŇ TEL. 377226943 FAX 377226943 www.imont.cz</div></div>	PROJEKTANT	STEIDL PAVEL	OBV.ÚŘAD		
	ODP.PROJEKTANT		KRAJ		
	ZAKÁZKA: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben VOŠ a SPŠE Plzeň část objektu – 1507 elektroinstalace				
	OBSAH				
SITUACE 1507 – učebna fyziky				ZMĚNA	ČÍSLO VÝKRESU E02
				ROZMĚR	
				STUPEŇ	
				DATUM	
				MĚŘÍTKO	1:50
ARCHIVNÍ ČÍSLO					
OBJEDNATEL: VOŠ a SPŠE Koterovská 828/85, 326 00 Plzeň, IČO:49774301					