


LEGENDA	
1	KOTEL 150 kW uhlí
2	KOUŘOVOD DN 250
3	ANULOID HVDT 3 – 12 m <sup>3</sup> /hod
4	ZPLYNOVACÍ KOTEL 100 kW dřevo
5	KOUŘOVOD DN 200
6	KOMPAKTNÍ ROZDĚLOVAČ – SBĚRAČ 120x120 mm 15 m <sup>3</sup> /hod
7	ČERPADLO Q=6,5 m <sup>3</sup> /hod, H = 3,0 m
8	SMĚŠOVAČ DN 40 Kv=25 + SERVOPOHON
9	ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI TEPLoty VRATNÉ VODY
10	ČERPADLO Q=2,0 m <sup>3</sup> /hod, H = 5,0 m elektronicky řízené
11	SMĚŠOVAČ DN 25 Kv=6,3 + SERVOPOHON
12	ČERPADLO Q=2,0 m <sup>3</sup> /hod, H = 3,5 m elektronicky řízené
13	SMĚŠOVAČ DN 25 Kv=6,3 + SERVOPOHON
14	ČERPADLO Q=2,0 m <sup>3</sup> /hod, H = 3,0 m
15	ČERPADLO Q=3,5 m <sup>3</sup> /hod, H = 5,0 m elektronicky řízené
16	SMĚŠOVAČ DN 32 Kv=10 + SERVOPOHON
17	SEKČNÍ UZÁVĚR – ZAVŘENO/OTEVŘENO DN 50 + POHON

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		HIP		<div><div>K Lužinám 142, 330 08 Zruč - Senec e-mail: jiri.babor@email.cz Ing. <b>Jiří Babor</b> aut. Ing. Projektová činnost ve výstavbě specializace technická zařízení budov mob: 605 286 627 IČ 88358861</div></div>					
Ing. J. Babor      ČKAIT 0200063		Ing. J. Babor									
OBEC, KRAJ:		STŘÍBRNO, PLZEŇSKÝ				DRUH PD		DPS			
INVESTOR:		SÚSPK, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 PLZEŇ				ČÍSLO ZAKÁZKY					
AKCE:		<b>Areal SÚSPK Stříbro</b>  <b>Rekonstrukce centrální kotelny</b>				FORMÁTY A4		3			
						DATUM		07. 2018			
						MĚŘÍTKO					
OBSAH:		<b>D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ</b>  <b>ZDROJ TEPLA - FUNKČNÍ SCHEMA</b>				Č. PARE		DÍL		Č. PŘÍLOHY	
								D.1.4.2		9	