


Stávající a zrušené:

- studená voda, polypropylen PN 16 s tepelnou izolací MIRELON tl. 9 a 13mm
- teplá voda, polypropylen PN 16 s tepelnou izolací MIRELON tl. 9 a 13mm
- zrušené zařizovací předměty
- požární hydrant C52
- elektrický průtokový ohřívač ETA 0729
- nástěnná umyvadlová baterie
- bezdotyková nerezová umyvadlová baterie
- výtokový ventil studené vody
- odpadní potrubí PVC HT
- uzavírací ventil studené vody

Nové:

- studená voda, polypropylen PN 16 s tepelnou izolací tl. 9 a 13mm
- teplá voda, polypropylen PN 16 s tepelnou izolací tl. 9 a 13mm

Z01 – elektrický zásobník TV 80l
WC – WC kombi, svislý odpad + rohový ventil 3/8", bílý + flexibilní hadice dl.500mm
WCs – WC kombi, svislý odpad (vymněněný za původní), bílý + rohový ventil 3/8"+ flexibilní hadice dl.500mm
WCsi – WC kombi, zvýšený pro invalidy, svislý odpad, bílý (vymněněný za původní) + rohový ventil 3/8"+ flexibilní hadice dl.500mm
U – umyvadlo, bílé, umyvadlová stojánková baterie + 2x rohový ventil 3/8"+2x flexibilní hadice dl.400mm
Us – umyvadlo, bílé (vymněněné za původní),umyvadlová stojánková baterie + 2x rohový ventil 3/8"+2x flexibilní hadice dl.400mm
Usi – umyvadlo pro invalidy, bílé (vymněněné za původní umyvadlo), umyvadlová stojánková baterie + 2x rohový ventil 3/8"+2x flex. hadice dl.400mm
S – sprchová nástěnná baterie, sprchová hadice 1,2m, masážní sprcha, sprchový tyč 1,0m
D – dřez nerezový jednodílný 700x700x900 JIVA DN-1N + dřezová nástěnná baterie
D1 – dřez kuchyňský nerezový + dřezová stojánková baterie + 2x rohový ventil 3/8"+2x flexibilní hadice dl.400mm
Vs – výlevka MIRA 851046, nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem

| | | | |
|---|---|---|---|
| HIP: Ing. M.Šitera | ZODP.PROJ.: | KONTROLA: Ing. M.Šitera | |
| Místo stavby: | Zahradní čp.502, 347 01 Tachov | | |
| Stavebník: | Muzeum Českého lesa v Tachově, Třída Míru 447, 347 01 Tachov | | |
| Název: | Rekonstrukce domu Zahradní čp.502, Tachov | | |
| Stavební objekt: | SO-01: Rekonstrukce čp.502 | | |
| Obsah: | Vodovod - přízemí (1.NP) | | |

projekt servis ŠITERA Jablonné 2068, 347 01 Tachov
Tel./Fax: 00420 374 722 985; 00420 374 722 890
E-mail : ps.sitera@tiscali.cz, www.projektservis-sitera.cz

| | |
|---|---|
| Číslo zakázky: | 3014012 |
| Arch. číslo: | |
| Datum: | 12/2012 |
| Formát: | A 4 |
| Stupeň: | DSP, DPS |
| Měřítko: | 1:50 |
| C.výkr.: 205. | Část: F.1.2. |
| kopie: | 0 |