

Zadavatel:
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace

Pověřená osoba:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/16/CN/18
ČÍSLO JEDN.: CN/5066/2018
VYŘIZUJE: Lenka Vaculíková
TEL.: +420 778 771 150
E-MAIL: lenka.vaculikova@cnpk.cz
DATUM: 17.9.2018

**Účastníci veřejné zakázky:
„TRANSFORMACE CSS STOD
– III. ETAPA**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 17. 9. 2018

Ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „**Transformace CSS Stod – III. etapa**“ podávám, v zastoupení zadavatele, **vysvětlení zadávací dokumentace** k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu administrátora byl zaslán následující dotaz:

Dotaz č. 1:

Při oceňování aktualizovaného Soupisu prací REV_05, který je přílohou č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.8.2018 jsme zjistili, že v Kvíčovicích u rodinných domů A i B chybí v oddílech 01_ZTI: Zdravotně technická instalace dodávka a montáž dešťové kanalizace včetně zemních prací a napojení splaškové kanalizace na stávající šachtu. Žádám o doplnění těchto dodávek a prací do předloženého soupisu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že kompletní výčet položek vnějších sítí objektu A a B Kvíčovice byl v rámci rozpočtu přesunut pod správné objekty. Přesunuté položky jsou v rozpočtu vyznačeny zeleným podbarvením.

Dotaz č.2:

Při oceňování aktualizovaného Soupisu prací REV_05, který je přílohou č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.8.2018 jsme zjistili, že ve Stodě - administrativní objekt je v odd.

HN_20: OBLOŽENÍ SCHODIŠTĚ chybně rozpočtován keramický obklad schodiště. Schody nelze brát v půdorysné ploše jako běžnou dlažbu, takto z obkládané plochy úplně vypadne obklad podstupnic.

Žádám vás o opravu chybné pol.č.1917, nahradte ji správnými položkami např. dle ÚRS

771273123 Montáž obkladů schodišť – stupnice z dlažby keramické protiskluzné (v m´) a
771273232 Montáž obkladů schodišť – podstupnice z dlažby keramické hladké (v m´). Ve
specifikaci materiálu pol.č. 1918 uveďte kromě dlaždic hladkých na mezipodestu a
podstupnice i schodovky na stupnice.

Dále upozorňuji, že u položky č. 1918 chybí ztratné. To chybí u specifikace dlažeb u
všech objektů.

Chybně je rovněž použita pol.č. 1919 – Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných.
Tuto chybnou položku nahraďte správnou položkou např.dle ÚRS 771474123 Montáž
soklíků z dlaždic keramických schodišť šikmých nebo 771474133 Montáž soklíků
z dlaždic keramických schodišť stupňovitých.

Odpověď č.2:

Zadavatel upřesňuje, že výše uvedené úpravy byly zapracovány do revize dokumentu F.2
Soupis prací REV_06. Jednotlivé upravené položky jsou podbarveny žlutou barvou.
Výpočet ztratného zohlední uchazeč pro jednotlivé položky v jednotkové ceně dané položky.

Dotaz č.3:

Stejně chybně jako v odd. HN_20: OBLOŽENÍ SCHODIŠTĚ je rozpočtován keramický
obklad schodiště v odd. HN-08: PODLAHA NA TRÁMOVÉM STROPU ZTUŽENÁ
BETONOVOU VRSTVOU, NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY
(pol.č.4789, 4790, 4791).

Žádám o opravu chybně použitých položek stejným způsobem, jak je uvedeno u
předchozího dotazu č.2.


Odpověď č.3:

Zadavatel upřesňuje, že výše uvedené úpravy byly zapracovány do revize dokumentu F.2
Soupis prací REV_06. Jednotlivé upravené položky jsou podbarveny žlutou barvou.

Příloha č. 1 – aktualizovaný Soupis prací REV_06

Vzhledem k tomu, že podané informace mění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se
stanovuje do **3.10. 2018 do 10:00hod.**

V Plzni dne 17.9.2018



za pověřenou osobu, **Lenka Vaculíková**
Centrální nákup, příspěvková organizace

Centrální nákup, 
příspěvková organizace
Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635